

# PAEPU

Proyecto de Apoyo a la Escuela Pública Uruguaya  
PLANTA FISICA

OBRA: ESCUELA: N° 005  
CIUDAD : 25 DE MAYO  
DPTO. : FLORIDA

FECHA: JULIO DE 2021

LUMINARIA:

**Li-14**

CANTIDAD TOTAL:

**1**



UBICACIÓN ÁREA O LOCAL	CANTIDAD
PASILLO COMEDOR/COCINA	1



DESCRIPCION:	LUMINARIA CIRCULAR LED TIPO BERTINA DE FUMAGALLI O CALIDAD EQUIVALENTE O SUPERIOR A JUICIO DEL DIRECTOR DE OBRA
MODALIDAD:	APLIQUE DE CENTRO O BRAZO
CUERPO:	RESINA ANTI-HURTO IP66 ESTABILIZADA ANTI-UV
COLOR:	CUERPO GRIS O NEGRO
DIFUSOR:	POLIMETACRILATO (PMMA) ESTABILIZADO ANTI-UV
EQUIPO ELECTRICO:	SUMINISTRO Y CABLEADO DE ORIGEN
DIMENSIONES:	DIAMETRO = 200mm ALTURA = 70mm
LAMPARA:	CASQUILLO GX53 LED 10W IEEE-519 - IEC 61000-2-2 / 3-2 SEGÚN LOS CONCEPTOS Y LÍMITES DE THD EN SISTEMAS LED
ADVERTENCIA!!!	SI LA MARCA O MODELO DIFIEREN DE LO ESPECIFICADO A JUICIO DEL DIRECTOR DE OBRA Y PREVIO A SER SUMINISTRO, EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA, ACOMPAÑADA DE TODA LA INFORMACIÓN NECESARIA, PARA DETERMINAR COMPONENTES Y NIVELES DE CALIDAD DEL MATERIAL PRESENTADO. LA INFORMACIÓN DEBERÁ INCLUIR ENSAYOS DE LABORATORIOS INDEPENDIENTES. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO DARÁ LUGAR AL RECHAZO AUTOMÁTICO DEL LOTE.