

CAPITULO I - OBJETO

OBJETO

El objeto de la presente licitación es el suministro de elementos varios a los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el proyecto técnico aprobado por la Dirección Nacional de Bomberos para el Palacio de la Luz.

ORDENAMIENTO DE ITEMS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	Suministro de retención electromagnética	80
2	Suministro de módulo de control GST I9301	35
3	Suministro de módulo de sincronización MDL3R	20
4	Suministro de fuente de alimentación 24v 75W	20

CAPITULO II - CONDICIONES GENERALES

FORMA DE COTIZAR

- Sólo se considerarán ofertas que coticen en condiciones plaza.
- Sólo se aceptarán precios firmes.
- Sólo se admitirán ofertas que coticen la totalidad de los ítems solicitados en forma completa.
- Los oferentes deberán cotizar necesariamente una oferta básica, sin perjuicio de presentar además, una solución alternativa.

La oficina responsable del contralor técnico del suministro será el Departamento de Sistemas de Seguridad.

CONDICIONES DE ENTREGA

A partir de la fecha de notificación de adjudicación se establecen un plazo de 25 días calendario para el suministro de los ítems.

COMPARACIÓN DE OFERTAS

A estos efectos se tendrán en cuenta los siguientes factores, cuya enumeración no es taxativa ni significa orden de importancia:

- Precio comparativo del total suministrado según tablas del Anexo 1.
- Capacidad técnica
- Experiencia del oferente en suministros similares debidamente acreditada

ADJUDICACION:

Se tomará como precio comparativo lo indicado en la planilla del ANEXO 1.

La adjudicación de los 4 ítems se efectuará a un único proveedor.

CONDICIONES DE RECHAZO DE LA OFERTA:

Las ofertas serán rechazadas en caso que:

- a** - el oferente no presente información suficiente para hacer un juicio formado de la oferta o resulte incompleta,
- b** - no cumplir el plazo de mantenimiento de oferta solicitado en el punto 7 de las Condiciones Generales para Compras Directas.

FORMA DE PAGO

La aceptación técnica y correspondiente pago tendrá lugar luego de que se compruebe el correcto funcionamiento de los elementos suministrados.

GARANTÍA

El oferente deberá indicar el plazo de garantía de los equipos a suministrar, la cual no podrá ser menor a dos años.

CAPITULO III - CONDICIONES TECNICAS

ÍTEM 1: Suministro de retención electromagnética

A modo de referencia las retenciones electromagnéticas podrán ser marca Gamewell modelo DH-SB1. El oferente podrá cotizar cualquier otra marca y modelo siempre y cuando las características técnicas sean iguales o superiores en calidad y prestaciones a la mencionada referencia. Deberán obligatoriamente contar con certificación UL para sistemas de incendio.

ÍTEM 2: Suministro de módulo de control GST I9301

A los efectos de ser instalados en los circuitos de lazos de la central de incendio GST5000 existente en el edificio del Palacio de la Luz los módulos de control serán GSTI9301. Deberá contar con salida para conexión de sirenas con supervisión mediante resistencia de fin de línea.

ÍTEM 3: Suministro de módulo de sincronización MDL3R

A los efectos de ser instalados en los circuitos de sirena de la central de incendio GST5000 existente en el edificio del Palacio de la Luz los módulos de sincronización serán System Sensor MDL3R, se deberá incluir caja de montaje original.

ÍTEM 4: Suministro de fuente de alimentación 24v 75W

A modo de referencia las fuentes de alimentación podrán ser marca Mean Well modelo SCP-75. El oferente podrá cotizar cualquier otra marca y modelo siempre y cuando las características técnicas sean iguales o superiores en calidad y prestaciones a la mencionada referencia. Deberá obligatoriamente contar con cargador de batería.

ANEXO 1

CUADRO DE PRECIOS COMPARATIVO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB- TOTAL
1	Suministro de retención electromagnética	80		
2	Suministro de módulo de control GST I9301	35		
3	Suministro de módulo de sincronización MDL3R	20		
4	Suministro de fuente de alimentación 24v 75W	20		
PRECIO TOTAL				