

VISTA LONGITUDINAL



VISTA SUPERIOR

DETALLE A
APOYO PERFIL PORTACABALLETES SOBRE PILARES DE H.A. (CORTE - FF)



VISTA TRANSVERSAL









Perforaciones y Anclajes.

Cada anclaje se fijará a través de perforaciones en la estructura existente y con la profundidad indicada en detalles.

Serán realizadas a una distancia siempre mayor que 5cm desde el borde de pilar o viga.

El procedimiento de anclaje de las varillas se hará siguiendo y respetando las indicaciones del fabricante del producto (Sika AnchorFix).

Acero y Perfiles.

Perfiles según DIN 1025 y 1026, tension minima de rotura 4200kg/cm² y tension minima de fluencia 2400kg/cm².

ACERO ESTRUCTURAL - A36

Tensión de fluencia 2500 Kg/cm

Tensión de rotura 4100 Kg/cm

SOLDADURA

Material de aporte electrodos tipo E60 / E70

Salvo indicación contraria, las uniones serán con cordón continuo (de ancho 6mm o mayor) en todo el perímetro.

TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA

INGENIERIACIVIL&ARQUITECTURA
Planificación y Ejecución de Obras Civiles

TEMA: Sustitucion de cubierta de nave principal en F.E.H.A.
DEPTO.: MONTEVIDEO
LOCALIDAD: MONTEVIDEO

CONTIENE: Detalles y cortes.

PLANO N° : PE 5331
SUSTITUYE A: PLANO N° :

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y OBRAS CIVILES

DIBUJÓ	A.T. LEONARDO LOPEZ
COLABORÓ	
PROYECTISTA	ING. RICARDO BRAÑA
JEFE DEPARTAMENTO	ING. CAROLINA BELLERATI
SUB-GERENTE	ING. ALVARO VIGNOLO

ARCHIVO: Proyecto_Fabrica_Columna.dwg
CARPETA: PRS-MVD-FCACOLUMNAS-YS1045-SUSTITUCION DE TECHO NAVE PRINCIPAL-PN0983-2015

V° B°	FECHA:	ESCALAS:	
	OCT 2017	varias	A3