

PLIEGO COMPRAS DIRECTAS

CAPITULO I.

Objeto:

El objeto del presente llamado es la adquisición de fusibles de expulsión para los bancos de condensadores del Compensador Estático de Reactiva (CER) situado en la estación MA5. Los mismos protegen de manera individual a los condensadores de sobre corrientes que puedan llegar a dañar su integridad física.

El suministro estará en un todo de acuerdo con el presente Pliego de Condiciones Particulares y con las Condiciones Generales para Compras directas y que se anexan, y con las circulares relativas a esta compra que puedan emitirse en el futuro. Cualquier información que los oferentes consideren necesaria para realizar las ofertas, podrá solicitarla a través de los medios indicados en el punto 5 de las Condiciones Generales de Compras Directas.

UTE se reserva el derecho de dejar sin efecto la compra en cualquier instancia del procedimiento previo a la adjudicación, sin incurrir en responsabilidad alguna.

Ordenamiento de ítems y detalle de cantidades

Ítem	Cantidad	Descripción
1	264 unidad	Elemento fusibles de expulsión calibre 20 A, velocidad de fusión "K"
2	20 unidades	Tubo porta fusible de expulsión, incluyendo niple de conexión a barra.

CAPITULO II – CONDICIONES GENERALES

Forma de cotizar

Se aceptarán ofertas que coticen en forma completa o parcial los ítems detallados en el Capítulo I. Solo se aceptarán ofertas en condiciones plaza.

Los precios cotizados deben ser firmes, no admitiéndose ajuste paramétrico.

Requisitos a presentar con la oferta

La oferta deberá presentarse en idioma español. Se aceptará la presentación de los catálogos o folletos en inglés o en portugués.

La oferta deberá contener, al menos:

- Tabla de Precios .
- Datos técnicos (de acuerdo al Capítulo III): descripción detallada de las características técnicas del material ofertado.

El oferente podrá ampliar y completar la información solicitada a efectos de una mejor apreciación de su oferta.

Junto con la oferta, deberá entregarse catálogos informativos de los equipos y accesorios del mismo tipo y modelo que los ofertados.

Condiciones de entrega

Plazo de entrega: El material adjudicado deberá entregarse 45 días calendario, plazo computado a partir del día siguiente de haber recibido la comunicación de adjudicación.

Lugar de entrega: Los suministros deberán entregarse en la estación Montevideo B de 500kV – Camino Peixoto entre Camino Altuna y Camino Melilla – Montevideo, CP 12300.

La entrega deberá ser coordinada con Guillermo Costa, Tel 23580211 interno 4335, en el horario de 9 a 16 hs.

Comparación de ofertas

La comparación de ofertas se realizará por ítems individualmente (oferta básica).

UTE rechazará las ofertas cuando:

- a. El oferente se aparte sustancialmente de la forma de cotizar establecida anteriormente, o formule condiciones fuera de las establecidas en el Pliego de Condiciones.
- b. El oferente no presente los antecedentes solicitados.
- c. La oferta contenga omisiones, errores, cotizaciones ilegibles, alteraciones, insuficiente información técnica, etc., que no hayan sido adecuadamente salvadas, o cotice ítems que no se solicitan en la licitación.
- d. El oferente no presente la documentación requerida, para hacer un juicio formado de la oferta, así como los Anexos de este Pliego (Planilla de Precios y Datos de Embarque).
- e. Cuando no contengan la correspondiente información técnica completa.

Adjudicación

La adjudicación, en caso de realizarse, podrá hacerse por el total de los ítems a un único proveedor, o por ítems individuales a diferentes proveedores. A su vez, se podrá decidir adjudicar solamente uno de los ítems.

UTE se reserva el derecho de, a su solo juicio, desestimar ofertas que no se ajusten al presente Pliego de Condiciones, sin que sea preciso hacer la adjudicación a favor de la de menor precio, salvo en identidad de circunstancia y calidad.

CAPITULO III – CONDICIONES TECNICAS

Especificaciones Técnicas

Los fusibles de expulsión a ser suministrados servirán de repuesto para los instalados en los bancos de condensadores del Compensador Estático de Reactiva (CER) situado en la estación MA5. Los mismos protegen de manera individual a los condensadores de sobre-corrientes que puedan llegar a dañar su integridad física.


Los fusibles están alojados dentro de tubos porta fusible que posibilitan la extinción del arco eléctrico y eliminan la posibilidad de su re-establecimiento. Los tubos porta fusibles están contruistos de fibra de grado óseo envuelta por fibra de vidrio o fenólico grado XX.

Los tubos porta fusible deberán tener un largo mínimo de 15 cm y máximo de 35 cm.


Los fusibles deberán cumplir las normas ANSI C37.41 y C37.42.

En resumen, los elementos del conjunto deberán ser:

- 1- Tapón o niple de conexión a barra (material aluminio)
- 2- Elemento fusible
- 3- Tubo porta fusible (con cabezal de aluminio)



Los fusibles serán utilizados en bancos de capacitores de bloques horizontales, como el que se muestra en la siguiente figura:



El resorte expulsor forma parte del bloque capacitor, por lo que no deberá suministrarse.

El tipo de conexión del tubo porta fusible a la barra y al bloque capacitor deberá ser como el que se indica en la siguiente figura:



En resumen, deberá suministrarse:

- 264 conjuntos fusibles de expulsión
 - o Media tensión
 - o Calibre 20 A
 - o Velocidad de fusión "K"
- 20 tubos porta fusible de expulsión incluyendo niple de conexión a barra



Antecedentes del oferente

A efectos de evaluar la capacidad de prestación del suministro licitado de los oferentes, los mismos deberán acreditar haber realizado satisfactoriamente por lo menos 2 suministros en los últimos 5 años de tipo similar a los ítems cotizados. En la oferta se detallará una nómina de suministros similares, indicando lugar donde fueron suministrados, fecha de la entrega del suministro, descripción del mismo, así como también dirección, teléfono y nombre de la persona a consultar en cada referencia.

Garantía

Los equipos se garantizarán por un plazo mínimo de 12 meses a partir de la fecha de entrega. El suministrador se comprometerá a efectuar sin cargo para U.T.E. las sustituciones de piezas que presenten defectos no imputables a mal uso durante el plazo de garantía. La garantía deberá ser brindada por el fabricante de los equipos.