

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA COMPRA DIRECTA

W90668

**CHAPAS DE IDENTIFICACION
PARA
POSTES IMPREGNADOS**

CAPITULO I - OBJETO	3
1. OBJETO	3
2. OFICINA RESPONSABLE	3
CAPITULO II – CONDICIONES GENERALES	4
1. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	4
1.1. Antecedentes del oferente	4
1.2. Información técnica	4
1.3. Muestras	5
1.4. Idioma	5
2. CONDICIONES QUE DETERMINARÁN EL RECHAZO DE LA OFERTA	5
3. CONDICIONES DE ENTREGA	5
4. COMPARACIÓN DE OFERTAS	5
5. ADJUDICACIÓN	5
CAPITULO III – CONDICIONES TECNICAS	6
1. ESPECIFICACIONES TECNICAS	6
2. ENSAYOS DE RECEPCIÓN	7

CAPITULO I - OBJETO

1. OBJETO

Las presentes especificaciones técnicas se refieren al suministro de “chapas” para la identificación de postes impregnados.

1.1. Ordenamiento de ítems y detalle de cantidades

SUB ITEM	Descripción	Cantidad
1.1	Cod UTE 083802 CHAPA IDENTIFICACION POSTE 7,50m CL6	9.000
1.2	Cod UTE 083803 CHAPA IDENTIFICACION POSTE 7,80m CL3	6.000
1.3	Cod UTE 083804 CHAPA IDENTIFICACION POSTE 10,50m CL5	23.000
1.4	Cod UTE 083805 CHAPA IDENTIFICACION POSTE 10,50m CL4	2.000

CAPITULO II – CONDICIONES GENERALES

2. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

El suministro estará en un todo de acuerdo con el presente Pliego de Condiciones.

Sólo se admitirán ofertas que coticen por el total de los ítems solicitados
 Las mismas deberán ser presentadas en condiciones plaza y a precios firmes.
 Sólo se aceptarán cotizaciones de ofertas básicas (sin alternativas ni variantes).

SUB ITEM	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (\$)	Precio Total (\$)	IVA (\$)	Precio Total c/IVA (\$)
1.1	083802 CHAPA IDENTIFICACION POSTE 7,50m CL6	UN	9.000				
1.2	083803 CHAPA IDENTIFICACION POSTE 7,80m CL3	UN	6.000				
1.3	083804 CHAPA IDENTIFICACION POSTE 10,50m CL5	UN	23.000				
1.4	083805 CHAPA IDENTIFICACION POSTE 10,50m CL4	UN	2.000				
					Precio Global c/IVA (\$)		

2.1. Antecedentes del oferente

Se requiere que los oferentes presenten un listado de suministro similares realizados en los últimos 5 años, indicando fecha del suministro, forma de contactarlos y características del mismo.

Estos antecedentes serán considerados por UTE. Para evaluar la experiencia y la capacidad técnica del oferente, así como su desempeño en servicio del producto ofrecido.

UTE se reserva el derecho de realizar las averiguaciones que considere necesarias como para determinar que los datos presentados sean fidedignos.

2.2. Información técnica

Las ofertas deben contener la información necesaria para hacer un juicio fundado sobre los productos ofrecidos y apreciar si cumplen las presentes especificaciones, pudiendo el integrante técnico de UTE, solicitar al oferente las aclaraciones que considere necesarias.

El no cumplimiento podrá aparejar la desestimación de la oferta a juicio de la Administración.

2.3. Muestras

Se encuentran a disposición en Planta de Impregnación, muestras del material. Para coordinar su entrega, se deberá coordinar fecha y hora con el Jefe de la Planta de Impregnación a los teléfonos detallados en I.2.

2.4. Idioma

La oferta deberá presentarse en Idioma Español.

3. CONDICIONES DE ENTREGA

Se recepcionará la totalidad del suministro en una única entrega.

Plazo de entrega: El plazo máximo para la entrega de los trabajos es de **30 días calendario**.

Lugar de entrega: Planta de Impregnación de Maderas de UTE, ubicada en Rincón del Bonete, a 15 Km de la ciudad de Paso de los Toros, Departamento de Tacuarembó. Tel. 155 internos 7146 y 7147. El horario de recepción será el de esa oficina, de 8.00 a 15.00 horas.

4. COMPARACIÓN DE OFERTAS

La comparación de precios se hará por el total del suministro.

Para la evaluación de ofertas además del precio cotizado, se tendrán en cuenta todas las especificaciones establecidas en el pliego de condiciones.

5. ADJUDICACIÓN

Se adjudicará la totalidad del objeto a un sólo proveedor.

CAPITULO III – CONDICIONES TECNICAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Chapa galvanizada de 62 mm de largo, 50 mm de ancho y 0,5 mm de espesor, con dos perforaciones laterales y con la leyenda en hueco-relieve según fotos a continuación:



083802 - CHAPA IDENTIFICACION POSTE 7,50m CL6



083803 - CHAPA IDENTIFICACION POSTE 7,80m CL3



083804 - CHAPA IDENTIFICACION POSTE 10,50m CL5



083805 - CHAPA IDENTIFICACION POSTE 10,50m CL4



083806 - CHAPA IDENTIFICACION POSTE 12,00m CL5

2. ENSAYOS DE RECEPCIÓN

Los ensayos de recepción se realizarán en Laboratorio de Planta de Impregnación de Madera, los cuales podrán ser presenciados por el adjudicatario.

Ensayos

- Control Visual
Se verificará que la inscripción sea correcta y legible, así como la existencia de ambas perforaciones para el clavado en el poste.
- Control dimensional
Se verificarán las dimensiones, con una tolerancia de ± 1 mm

Muestreo

Se tomaran muestras por cada tipo de chapita al azar, en una cantidad del 5% del material entregado.

Resultado

Todas las muestras deberán pasar los ensayos, de lo contrario se deberá inspeccionar el 100% del lote, rechazando las unidades defectuosas que deberán ser sustituidas por el adjudicatario.