



CODIGO DE COLORES	
<span style="color: blue;">■</span>	ELEMENTO - EXISTENTE
<span style="color: red;">■</span>	ELEMENTO - NUEVO
<span style="color: black;">■</span>	ELEMENTO - A MOVER O ELIMINAR
REFERENCIAS DE HIDRAULICA	
<span style="color: red;">—</span>	CAÑERIA AEREA SCH 10
<span style="color: red;">- - -</span>	LINEA ENTERRADA PEAD PE-100SDR11 - UNIT ISO 4427
<span style="color: red;">- - -</span>	CAÑERIA AEREA SCH 10 POR TRINCHERA
<span style="color: yellow;">—</span>	CAÑERIA CON ESPUMIGENO
50 2905	DIAMETRO NOMINAL EN MM DISTANCIA DEL CAÑO EN MM
	BOCA DE INCENDIO EQUIPADA (BIE) MANGUERA 45mm
	BOCA DE INCENDIO EQUIPADA (BIE) MANGUERA 45mm + UNION STORZ 65mm
	BOCA DE INCENDIO EQUIPADA AGUA c/ AGENTE ESPUMIGENO
	MONITOR AGUA c/ AGENTE ESPUMIGENO
	BIEx C/ RETENCION x 2 (IMPULSION BOMBEROS)
	BOCA DE INCENDIO (USO BOMBEROS)
	UNION STORZ 65mm
	BOMBA DE INCENDIO
	HIDRANTE DE COLUMNA
	TAPA EN EXTREMO DE LA CAÑERIA
	ROCIADOR PENDENT, K=80.72, SR, T=70
	ROCIADOR MONTANTE, K=80.72, SR, T=70
	ROCIADOR SIDEWALL, K=80.72, SR, T=70
	ESTACION DE CONTROL Y ALARMAS (ECA)
	ESTACION DE CONTROL Y ALARMAS (ECA) PREACCION
	SOPORTE CAÑERIA CARGA VERTICAL SINFA 13
	ANCLAJE CAÑERIA CARGA TOTAL SINFA 13
	SUBIDA O BAJA DE CAÑO, INDICANDO DIAMETRO DEL MISMO EN MM (RN 50) Y LARGO DE TRAMO EN MM
	MARCA SUBIDA O BAJADA DE CAÑO DE UN NIVEL A OTRO

Equivalencias de Cañerías	
Diámetro Programa de Cálculo	Sección Nominal Tubo de Acero(pulg)
25	1
32	1 1/4
40	1 1/2
50	2
65	2 1/2
80	3
100	4
150	6
200	8
250	10
300	12

ESTUDIO OTTO VICENTE  
INGENIERIA INDUSTRIAL  
MONTEVIDEO - URUGUAY  
www.ottovigente.com

ASP-PCA  
NFPA  
MEMBER

CLIENTE:	UTE	FECHA:	11/05/2016
OBRA:	PALACIO LA LUZ	ESCALAS:	1/100
PLANO:	SISTEMA CONTRA INCENDIO DISTRIBUCION HIDRAULICA	TRABAJOS:	
NIVEL:	NIVEL 8	TOPOGRAFIA:	RR
		DIBUJO:	RR
		PROYECTO:	O. VICENTE
		REVISO:	O. VICENTE
		APROBADO:	
		REVISION:	N° LAMINA:
			0
		PLANTA:	IN-10