

PLIEGO COMPRAS DIRECTAS W90679

CAPITULO I

Objeto:

Adquisición de repuestos de protección de generadores unidades 1 a 8 Central Punta Del Tigre. Dichos Relé de protección son los instalados en los generadores de las unidades 1 a 8 y serán reemplazo directo de los actuales instalados.

Ordenamiento de Ítems:

Las ofertas comprenderán el suministro de los siguientes ítems:

Ítem	Código	Descripción	Cantidad
1.1	084186	Protección de generador M 3425 24/48V 1A	1
1.2	084187	Protección de generador M 3425 110/250V 5A	1

CAPITULO II – CONDICIONES GENERALES

Forma de cotizar

Solo se aceptarán cotizaciones:

- En condiciones plaza.
- Precios firmes, no admitiéndose ajuste de precios.
- Sólo se admitirán ofertas que coticen íntegramente el total de los subítnes indicados.

Antecedentes del oferente

El oferente deberá proporcionar información acerca de sus antecedentes comerciales. Estos deberán incluir:

- Una relación de los suministros similares que la empresa haya realizado hasta el presente.
- El oferente deberá fundamentar una experiencia mínima de 2 años en suministros similares. En dicha documentación se podrá incluir: Nombre de la empresa, fecha de entrega de los suministros, descripción de los mismos y responsable de recepción de los suministros de dicha empresa, incluyendo número telefónico para contactarlo.

Requisitos a presentar con la oferta

Con la oferta se deberá suministrar la siguiente información:

- Documentos que acrediten antecedentes solicitados.
- Datos técnicos garantizados.
- Certificados de ensayo de tipo en fábrica.
- Instrucciones y plan de mantenimiento durante el ciclo de vida.
- Datos técnicos particulares.
- Características, tablas, curvas, etc.
- Cantidad de bultos, volumen, peso.

Condiciones que determinarán el rechazo de la oferta

- 1) No presentar una oferta que sea sustituto directo o una nueva versión incluyendo al menos las mismas características técnicas.
- 2) En caso que del examen de los documentos presentados, resulte a juicio de UTE, que el oferente no demuestre capacidad suficiente para llevar a cabo el objeto cotizado.
- 3) No cumplir el plazo de mantenimiento de oferta (30 días) solicitado en el punto 7 de las Condiciones Generales para Compra Directa.- (esta causal de rechazo es para todos los casos)

Comparación de ofertas

La comparación de ofertas se realizara por la totalidad de los Ítems

Adjudicación

La adjudicación se realizara por la totalidad de los Ítems solicitados a un único proveedor

Condiciones de entrega

El plazo de entrega será de 120 días.

Lugar de entrega:

Es parte del suministro la descarga del material, así como su traslado y posicionamiento en el sitio específico que UTE determine a los efectos de su almacenamiento, dentro del predio de la:

Departamento de mantenimiento Eléctrico
Central Punta del Tigre
KM 39.5 ruta 1, Camino Calcagno sin número km 5
Colonia Wilson
San Jose

Horario de entrega: lunes a viernes de 8:00 a 13:00 horas.

Embalaje:

Deberán embalsarse individualmente junto con todos sus accesorios, información técnica y manuales.

En caso de suministrarse en embalajes confeccionados por distribuidores, su calidad, contenido y garantía no deberá ser inferior al del embalaje original de fábrica.

Permitirá el cumplimiento de las recomendaciones del fabricante para ser almacenadas durante varios años.

Contará con protección mecánica adecuada a las condiciones de transporte y almacenamiento previstas, provista mediante cajas de madera apilables o materiales de propiedades equivalentes.

Los bultos que excedan 25kg deben estar provistos de paléts en la base inferior a fin de permitir su carga y descarga con auto-elevador. En cada bulto debe indicarse hasta cuantos pueden apilarse.

Se deberá identificar cada bulto con el código de UTE, descripción y número de ítem del pliego, así como el peso y volumen del mismo.

Forma de Pago

El pago se realizará de acuerdo al Punto 13 de las Condiciones Generales para Compras Directas, previa conformidad del área usuaria

Recepción provisoria

Se procederá a la recepción provisoria del suministro, una vez que el mismo haya sido probado a plena satisfacción del personal técnico del Departamento de Protecciones, no presentando fallas o irregularidades de especie alguna, y se cumplan todas las condiciones establecidas en el presente Pliego.

No se considera el ítem o subítem entregado (con recepción) hasta que se entreguen todos los materiales que lo conforman. Sin perjuicio de ello, UTE podrá utilizar los elementos que constituyan parte de entregas parciales.

En caso de que la totalidad o parte del suministro presente cualquier tipo de desperfecto o no coincida con lo adjudicado, la Administración comunicará el hecho al contratista quién deberá regularizar la situación. Ello no implicará modificación alguna del plazo de entrega contractualmente establecido.

CAPITULO III – CONDICIONES TECNICAS

Especificaciones Técnicas

Ítem 1.1

Relé de protección Beckwith M-3425A-CS5S001L0C1TH1H10
Firmware: D-0150V01.06.00
Serial: 4553
Operating Frequency: 50Hz
Current transformer secondary rating: 1A
Power rating input: 24/48 VDC
Trip circuit monitoring input voltage: 48VDC
Phase rotation: A-B-C

Ítem 1.2

Relé de protección Beckwith M-3425A-CS5S005H0B1TH1H1X
Firmware: D0150V0301.00
Serial: 385
Operating Frequency: 50Hz
Current transformer secondary rating: 1A
Power rating input: 85 a 265 VAC
Trip circuit monitoring input voltage: 125VDC
Phase rotation: A-B-C

Garantía

El período de garantía para los materiales será de 2 años a partir de la recepción provisoria. El plazo establecido comenzará con la entrega de la totalidad del ítem adjudicado, una vez inspeccionado el suministro y realizados los ensayos de recepción indicados.

