

PLIEGO COMPRAS DIRECTAS - W91197

CAPITULO I

Objeto:

El objeto del presente llamado de ofertas, es el suministro y montaje de equipos de aire acondicionado del tipo consola, para ser instalados en el CMD Canelones.

Este suministro se utilizará para mejorar el acondicionamiento térmico del lugar donde la idea principal es la distribución homogénea de la climatización y no direccional como los Split de pared. El personal del CMD realiza tareas de forma permanente durante las 24 horas los 365 días del año por eso es tan importante un efectivo funcionamiento sobre todo en verano.

Ordenamiento de ítems y detalle de cantidades:

Ítem	Descripción	Cantidad
1	Equipo Aire Acondicionado CMD	
1.1	Equipamiento que garantice dentro de la sala un correcto acondicionamiento teniendo en cuenta los 58 mts ² que posee la misma.	2
1.2	Desinstalación de dos equipos de aire acondicionado	2
1.3	Instalación de equipo/s Aire Acondicionado	2

CAPITULO II – CONDICIONES GENERALES

Forma de cotizar

Solo se aceptarán cotizaciones:

- en condiciones plaza.
- precios firmes en Dólares Americanos, no admitiéndose ajuste de precios.
- Por la totalidad del objeto admitiéndose ofertas que coticen por el total del Ítem y SubÍtems.

Antecedentes del oferente

El oferente deberá proporcionar información acerca de sus antecedentes comerciales. Estos deberán incluir:

- Una relación de los suministros similares que la empresa haya realizado hasta el presente.
- El oferente deberá fundamentar una experiencia mínima de 5 años en suministros similares. En dicha documentación se podrá incluir: Nombre de la empresa, fecha de entrega de los suministros, descripción de los mismos y responsable de recepción de los suministros de dicha empresa, incluyendo número telefónico para contactarlo.

Requisitos a presentar con la oferta

La oferta deberá contener información técnica amplia y detallada del material cotizado, incluyendo catálogos, folletos, ilustraciones, características, etc, que permitan apreciar el material ofrecido.

Obligatoriedad de la Visita

El oferente tendrá la obligatoriedad de visitar las instalaciones, en la calle: Álamo de Suarez esq. Treinta y Tres en la Subgerencia de Explotación Centro, Ciudad de Canelones, a los efectos de tomar real conocimiento de la ubicación física donde se colocarán los equipos suministrados, así como las distancias y recorridos de las cañerías. Esta visita deberá realizarse antes de la fecha de apertura, emitiéndose en ese momento la constancia de dicha visita (Anexo A). La visita será coordinada con 48hs de anticipación comunicándose con el Sr,

Jorge Cabara o Ing. Pablo Saldias al Teléfono 433 2 5017 de lunes a viernes en el horario de 9:00 a 16:00 horas.

Condiciones que determinarán el rechazo de la oferta

Las ofertas serán rechazadas en caso que:

- 1) No concurrir a la visita obligatoria establecida.
- 2) No cumplir el plazo de mantenimiento de oferta (30 días) solicitado en el punto 7 de las Condiciones Generales para Compra Directa.- (esta causal de rechazo es para todos los casos)

Comparación de ofertas

La comparación de ofertas se realizara por el total del Ítem, incluidos los Sub-Items correspondientes.

Adjudicación

La adjudicación se realizara por la totalidad de los Ítems solicitados a un único Proveedor.

Condiciones de entrega

Plazo de entrega: El plazo de entrega será de 30 días calendario incluyendo éste el Ítem con sus correspondientes Sub-Items.

Lugar de Entrega: El suministro correspondiente al ítem 1 y los trabajos descritos en los sub Ítems 1.2 y 1.3 se entregará y efectuarán en la siguiente dirección:

- Alamo de Suarez , esquina Treinta y Tres, en la Ciudad de Canelones.

Forma de Pago

El pago se realizará de acuerdo al Punto 13 de las Condiciones Generales para Compras Directas, previa conformidad del área usuaria.

CAPITULO III – CONDICIONES TECNICAS

Especificaciones Técnicas

Item 1- Equipo de aire acondicionado CMD

Subitem 1.1.-

Este equipamiento corresponde al acondicionamiento térmico de una sala ubicada dentro del local ubicado en Álamo de Suarez esq. Treinta y Tres (Subgerencia de Explotación Centro),.

El sistema debe suministrar dentro de la sala al menos la siguiente capacidad de climatización.

Sala CMD	36000 BTU
----------	-----------

Los equipos deberán estar contruidos con los más altos estándares de ingeniería y manufactura.

Serán responsabilidad del Proveedor y deberán formar parte de la Oferta Básica los servicios de Ingeniería, instalación, configuración, integración, pruebas y puesta en servicio del suministro de acuerdo a la Oferta.

Los suministros y montajes, han de estar de acuerdo con las normativas nacionales e internacionales vigentes, así como respetar las reglas del arte.

Deberá cumplir con los códigos o regulaciones eléctricos, puesta a tierra y de construcción, locales y nacionales.

El sistema de acondicionamiento térmico, deberá estar específicamente diseñado para aplicaciones de operación continua, es decir funcionamiento las 24 horas los 365 días del año.

Documentos a entregar con el Equipamiento

El contratista debe entregar a UTE, manuales de operación y mantenimiento.

Toda documentación entregada solicitada, deberá presentarse en formato impreso encuadernado o similar

Emisiones sonoras y de vibración

Se deberán tomar las precauciones necesarias para el cumplimiento de las normas de emisión sonora y de vibración, en cumplimiento con las normativas vigentes.

Unidad exterior

La alimentación debe ser en 230V, 50 Hz.

Todo el equipamiento estará construido y probado en origen.

La unidad deberá contar con carcasa exterior para intemperie, especialmente tratada, con protección exterior de esmalte resistente a los agentes atmosféricos.

Compresor y circuitos de gas

Características de los compresores:

- Preferentemente de eficiencia energética superior.
- Tipo inverter.
- 230V. monofásico
- Arranque suave.

El circuito de gas refrigerante a utilizar en el sistema deberá contar con:

- Gas Ecológico R-410A.

Subítem 1.2 - Desinstalación de dos equipos de aire acondicionado.-

Se desinstalarán dos equipos de aire acondicionado del tipo split de pared, uno de ellos de 12000 BTU y el otro de 28000 BTU. Los mismos están instalados en la sala de CMD. Deberán ser retiradas las unidades interiores, unidades exteriores y las cañerías correspondientes

Subítems 1.3- Instalación equipo Aire Acondicionado.-

El costo correspondiente al traslado y ubicación de los equipos, estará a cargo del oferente (vehículo, grúa, elementos de sujeción, etc.).

Aspectos Generales

Durante los trabajos se deberá tener en cuenta que los locales se encontrarán ocupados por personal de UTE, por lo que se deberá extremar cuidados para ocasionar la menor molestia posible.

Es importante que los equipos existentes sean retirados luego de que los nuevos a instalar queden en funcionamiento.

Asimismo, todo material o equipo perteneciente al sistema de aire acondicionado que quede en desuso luego del recambio, será desconectado, desinstalado y entregado.

Garantía

Todo el equipamiento suministrado y todas las instalaciones realizadas a través de esta Compra, tendrán una garantía mínima de 1 año a partir del visto bueno efectuado por el técnico designado por U.T.E.

ANEXO A - CERTIFICADO DE VISITA (INSPECCIÓN)

La Empresa _____

Oferente en la Licitación N° _____

Inspeccionó detalladamente las instalaciones relativas a dicha licitación el día
____/____/____

Representante de la Empresa:

Nombre _____

C.I. _____

Firma y aclaración del representante de UTE

