armado de VIGAS INDICE 100

















HORMIGON C25

PARA ESTRUCTURA EN GENERAL DE 250kg/cm² DE RESISTENCIA CARACTERISTICAS A LA COMPRESION A LOS 28 DIAS EN CILINDROS NORMALIZADOS.

A. CONFORMADO ADN 500

PARA ESTRUCTURA EN GENERAL DE 5000kg/cm² DE LIMITE CONVENCIONAL DE FLUENCIA Y 5500kg/cm² DE ROTURA A LA TRACCION.

REFERENCIAS

NIVEL CARA SUPERIOR ESTRUCTURA REFERIDO AL ±0 DE ALBANILERIA.

PILAR QUE NACE.

PILAR QUE CONTINUA.

PILAR QUE TERMINA.

RECUBRIMIENTOS

EN PILARES (d≥20) =2.5cm.

EN VIGAS =2.5cm.

EN ELEMENTOS DE HORMIGON VISTO =3.0cm.

EN FUNDACIONES: BASES =4.0cm.

VIGAS =3.0cm.

NOTAS

EL NIVEL DE FUNDACIÓN DEBE GARANTIZAR

$\sigma_{adm} \geqslant 2\ Kg/cm^2$

EL NIVEL DE FUNDACIÓN DEBERÁ SER DE AL MENOS −1.70m, REFERIDO AL NIVEL DEL PISO TERMINADO(± 0.00).

Ver planos Albañileria.

TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.

INGENIERIA CIVIL & ARQUITECTURA
Planificación y Ejecución de Obras Civiles

TEMA: **GCIA. DE SALUD Y BIENESTAR INTEGRAL**
DEPTO.: MONTEVIDEO
LOCALIDAD: -

CONTIENE: **VIGAS INDICE 100**

PLANO N° : PE 5417

SUSTITUYE A: PLANO N° :

DIBUJÓ	A.T MAURICIO BAFFICO	V° B°	FECHA:	ESCALAS:
COLABORÓ			ENERO 2018	1:50
PROYECTISTA	ING. SEBASTIAN MARTINEZ			
JEFE DEPARTAMENTO	ING. CAROLINA BELLERATI			
SUB-GERENTE	ING. ALVARO VIGNOLO			
ARCHIVO: EST_Gcia. S.y.B.I.dwg CARPETA: HUM-MVD-GCIA. S. y B. I.-YXXXXX-ACOND. OF. GER. SALUD Y BIENESTAR INTEGRAL-PN3758-2017-G3				A2

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y OBRAS CIVILES