UNIFILAR



TD2 - Tablero de Distribución de Baja Tensión

1	GABINETE METÁLICO (800 x 600 x 250 mm)	QFM	ALIMENTACIÓN PARA CIRCUITOS DE FUERZA MOTRIZ
2	PLACA MONTAJE METALICA (765 x 550 mm)	QIL	ALIMENTACIÓN PARA CIRCUITOS DE ILUMINACIÓN
3	PERFIL SOPORTE (RIEL DIN)	QEX	ALIMENTACIÓN PARA CIRCUITOS DE EXTRACTORES
4	DUCTO RANURADO (40 x 60 mm)	FM_	DERIVACIONES DE CIRCUITOS DE FUERZA MOTRIZ
		IL_	DERIVACIONES PARA CIRCUITOS DE ILUMINACIÓN
		EX_	DERIVACIONES PARA CIRCUITOS DE EXTRACTORES

A	TABLERO GENERAL DE BAJA TENSIÓN (200 x 50 mm)
B	ADVERTENCIA DE RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA (MINIMO 5cm DE LADO)

UNIFILAR

CONSTRUCTIVO



VISTA FRONTAL ARMARIO



PLACA DE MONTAJE



SECCION A-A



VISTA INFERIOR

Fecha	Modificaciones	Aprobado		Fecha	Modificaciones	Aprobado	

GERENCIA SECTOR ESTUDIOS Y PROYECTOS

ESTACIÓN CARDAL 500kV
EDIFICIO DE COMANDO
TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN – TD2

PROYECTADO	DIBUJADO	CONTROLADO	APROBADO	FECHA	ESCALA	PLANO	
F.Berrutti	F.Berrutti	H.Perdomo	H.Perdomo	01/2018		CS-CR5-33	A3