


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----



-		5	CHAPA DE TORRE E=19.05mm	
AT FG 10		4	ARANDELA DE TIERRA	FUNDICIÓN GALVANIZADA
GP AG 13		3	GRAPA BIFILAR	ACERO GALVANIZADO CALIENTE
GP S HG FG 13		2	GRAPA DE SUSPENSION	FUNDICIÓN GALVANIZADA
GR AG 16-21		1	GRILLETE Ø16mm H-21	ACERO GALVANIZADO CALIENTE

CARACTERÍSTICAS

PESO: 2.4 KG  
CARGA DE ROTURA MÍNIMA: 50KN

REVISIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN	APROBADO
A	20/08/2012	EMISIÓN ORIGINAL	C.CURBELO
EMPRESA: UTE		Proyectado: IDT_LINEAS Y CABLES	
		Dibujado: M.LARROSA ASCARATE	TORNILLERIA -
		Aprobado: C.CURBELO	CUERPO Y APRETADOR -
		Archivo: SUSPENSIÓN CABLE DE GUARDIA.dwg 31/08/2012	TERMINACIÓN SUPERFICIAL -
Plano:		SUSPENSIÓN CABLE DE GUARDIA 50mm2	HOJA: 1 SIGUE: REVISIÓN: A

Archivo: SUSPENSIÓN CABLE DE GUARDIA.dwg 31/08/12 09:11:58  
IMPRESO EL: 31/08/2012 09:13:41 POR ESTRADET PEREZ, ANA MARIA