



NOTAS:
Perfiles > L63x5 Calidad del acero Q345B
Perfiles < L63x5 Calidad del acero Q235B
Tornillería calidad 6.8

	Fecha	Modificaciones	Aprobado	Fecha	Modificaciones	Aprobado		
	GERENCIA SECTOR ESTUDIOS Y PROYECTOS							
LÍNEA 150 kV TORRE A 30 AMARRE 0° - 30° ESQUEMA GEOMETRICO – NUMERACION DE NUDOS Y BARRAS – DISTANCIAS ELECTRICAS								
PROYECTADO	DIBUJADO	CONTROLADO	APROBADO	FECHA	ESCALA	PLANO	CAD	
				09/2018		1		
3		10		11		Formato original		