SUELO TIPO	CULTIVABLE
PROPIETARIO	Padrón nº6013 · Padrón nº4986 · Padrón nº4135 · Padrón nº6981 · Padrón nº21798 · Padrón nº21797 · Padrón nº21796
ANGULO	2°46'34" · 25°12'51" · 22°10'00" · 43°00'32" · 40°59'42"
TIPO DE AISLACION	CRD · CRD · CRD · CRD · CSD · CSD · CSS · CRD · CSD · CSD · CSS · CSS
TIPO ESTRUCTURA	S2-30.5 · T45-20.5 · P10 · P10 · T45-18.5 · SE5-20.5 · SE5-22.5 · S2-20.5 · T45-20.5 · SE5-24.5 · SE5-26.5 · S2-26.5 · S2-24.5
NUMERO DE ESTRUCTURA	17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29

PLANIMETRIA

1:4000



INFORMACIÓN DE HOJA ANTERIOR

ALTIMETRIA

1:400



PROGRESIVAS ESTRUCTURAS	5655.00	6053.24	6135.65	6212.83	6277.73	6625.00	6965.00	7315.00	7650.35	7925.00	8250.00	8600.00	8895.00
VANO	398.24	82.41	77.18	64.90	347.27	340.00	350.00	335.35	274.65	325.00	350.00	295.00	
DISTANCIAS DE RETENCION		1924.29	82.41	77.18	64.90				1372.62				

CONDUCTOR LAT
ACSR HAWK
TIRO EDS (16°C, Sin Viento)= 1203 Kg (Est. Final)
Temperatura Máxima= 70°C

CABLES DE GUARDIA
OPGW : S=113mm2-Peso=0,680kg/m
ALUMOWELD 7 Nº7
Flecha EDS ≤ 0,85 Flecha Conductor

ALTURA LIBRE (70°, sin viento)

Sobre terreno natural ≥ 7.00 metros
La denominación de la torre corresponde al punto de sujeción del conductor inferior
Relación Vano Gravante / Eólico >0.8
Velocidad de referencia= 152 km/h (12ºC)

REFERENCIAS:

- (1) Ruta Nacional (2) Ruta Provincial
- Camino Pavimentado
- Camino de Tierra
- Senda
- Huella
- Curso de agua Permanente
- Curso de Agua Temporario
- Bañado Temporario
- Laguna Temporaria
- Ferrocarril
- Canal
- Zanja – Zanjón
- Zona de Monte
- Puente
- Terraplén
- Alambrado
- Arboles
- Línea Sísmica
- Tanque Australiano
- Molino de Viento
- Tanque Elevado
- Silo
- LAT 132 kV — Línea de Alta Tensión
- Gasoducto Subterráneo
- Barranco
- Construcción
- Tranquera
- Faldeo izquierdo
- Faldeo derecho
- 21°45' Desvío
- V2 Nro. Vértice
- POSTE h=8.21 Altura de Poste
- Altura libre sobre zona rural
- OPGW, a Temperatura Máxima
- Conductor LEAT, a Temperatura Máxima
- Cable de Guardia de Acero a Temperatura Máxima

ZONA PARA SELLOS DE APROBACION

REVISIÓN	DESCRIPCIÓN	FECHA	PROYECTÓ	EJECUTÓ	REVISÓ	APROBÓ
C	MODIFICACIONES S/NOTA UTE Nº22	05/12/17	C.A. Pió	M. Giri	C.A. Pió	C.A. Pió
B	MODIFICACIONES S/NOTA UTE Nº21	22/11/17	C.A. Pió	M. Giri	C.A. Pió	C.A. Pió
A	MODIFICACIONES S/NOTA UTE Nº19	30/10/17	C.A. Pió	M. Giri	C.A. Pió	C.A. Pió
E0	EMISIÓN ORIGINAL	11/09/17	C.A. Pió	M. Giri	C.A. Pió	C.A. Pió

LISTA DE REVISIONES

ESTUDIO CORTABARRIA & SEVERI
AGRIMENSORES
Colonia 1221 - CP 11100 - Montevideo, Uruguay
Movilas: 099533020 - 099536680
fernandocortabarria@gmail.com - severi@adinet.com.uy

Comitente:

INTERCONEXIÓN 150kV SALTO B – SALTO GRANDE URUGUAY

Ingeniería:

Ingenias S.R.L.

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

	NOMBRE Y FIRMA	FECHA
PROYECTÓ	Ingenias S.R.L./ C.A. Pió	01/09/17
EJECUTÓ	Ingenias S.R.L./ L.Giri	01/09/17
REVISÓ	Ingenias S.R.L./ C.A. Pió	01/09/17
APROBÓ	Ingenias S.R.L./ C.A. Pió	01/09/17

LAT 150kV SALTO B(SAB)–SALTO GRANDE URUGUAY(SGU)

PLANIALTIMETRIA

Km 6 a Km 9
Piquete 18 a Piquete 29

ARCHIVO:
ANTECEDENTES:

ISO E Dim en m.	HOJA	ESCALA	FORM.	PLANO Nº	REV.
	1/1	H 1:4000 V 1:400		L-SABSGU-P-PL-303	C