



UNIFILAR



1	GABINETE METÁLICO (800 x 600 x 250 mm)	D1FM	DERIVACIÓN FUERZA MOTRIZ A TABLERO D1
2	PLACA MONTAJE METÁLICA (765 x 550 mm)	D1IL	DERIVACIÓN ILUMINACIÓN A TABLERO D1
3	PERFIL SOPORTE (RIEL DIN)	D1EX	DERIVACIÓN EXTRACTORES A TABLERO D1
4	DUCTO RANURADO (40 x 60 mm)	DRES1	DERIVACIÓN DE RESERVA
QGBT INTERRUPTOR GENERAL BAJA TENSIÓN			
D2FM	DERIVACIÓN FUERZA MOTRIZ A TABLERO D2	A	TABLERO GENERAL DE BAJA TENSIÓN (200 x 50 mm)
D2IL	DERIVACIÓN ILUMINACIÓN A TABLERO D2	B	ADVERTENCIA DE RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA (MÍNIMO 5cm DE LADO)
D2EX	DERIVACIÓN EXTRACTORES A TABLERO D2		
DRES2	DERIVACIÓN DE RESERVA		



CONSTRUCTIVO

GERENCIA SECTOR ESTUDIOS Y PROYECTOS							
ESTACIÓN CARDAL 500kV EDIFICIO DE COMANDO TABLERO GENERAL DE BAJA TENSIÓN							
PROYECTADO F.Berrutti	DIBUJADO F.Berrutti	CONTROLADO H.Perdomo	APROBADO H.Perdomo	FECHA 01/2018	ESCALA	PLANO CS-CR5-34	A3