



REFERENCIAS	
	CONDUCTOR Cu
	SOLDADURA EXOTERMICA

NOTAS

- 1) Se presenta los detalles del aterramiento del hilo de guardia dependiendo del tipo de pórtico utilizado en la playa de la SSEE
- 2) Todas las conexiones a la malla PAT enterradas deben ser realizadas por medio de soldadura exotérmica
- 3) Las bajadas a tierra se conectarán a la malla de tierra por medio de chicotes previstos a través de una cámara de inspección, y se incluirán tres jabalinas al aterramiento de cada bajada para una mejor conducción de la corriente



GERENCIA DE SECTOR  
ESTUDIOS Y PROYECTOS  
GERENCIA DIVISION PROYECTOS Y OBRAS

Palacio de la Luz Piso 6 Tel 155 int. 2058			
TEMA ATERRAMIENTO DEL BLINDAJE DE LA PLAYA			
CONTIENE Detalle de bajada de hilos de guardia			ESCALA Nº PLANO TIERRA_06
FECHA	TECNICO	DIBUJANTE	LOCALIDAD N/C
VERSION ORIGINAL Ene. 2016			SUPERVISOR
VERSION ACTUAL			
ARCHIVO			