

*PLIEGO DE CONDICIONES Y
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL
SUMINISTRO DE CERROJOS PARA
SUBESTACIONES*

**PLIEGO DE CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA
EL SUMINISTRO A LA ADMINISTRACION NACIONAL DE USINAS Y
TRANSMISIONES ELECTRICAS DE CERROJOS.**

Capítulo 1. OBJETO.

El presente llamado a ofertas se refiere a la contratación del suministro de cerrojos para colocación en las puertas de acceso de Subestaciones.

El suministro será por un total de 300 cerrojos y 20 llaves.

Capítulo 2. CONDICIONES GENERALES.

Las presentes especificaciones técnicas se refieren a cerrojos de Seguridad (tipo STAR) que cumpla con la norma ISO 9001, con la misma combinación.

La combinación será igual a la que tienen los cerrojos ya adquiridos por U.T.E. y se le suministrará a la empresa adjudicataria una llave de muestra, la que oportunamente retirará del local indicado en el punto 4.2.

Como los cerrojos son para reponer a cambio de los actualmente instalados, respetarán además el tipo y dimensiones del existente.

Capítulo 2.1 INFORMACION TECNICA A SUMINISTRAR CON LA OFERTA

El oferente suministrará las características técnicas del cerrojo ofrecido, incluyendo materiales utilizados, medidas exteriores y toda información adicional que permita una mejor evaluación de la oferta.

Capítulo 2.2 MUESTRAS A PRESENTAR CON LA OFERTA

Para una mejor evaluación de su oferta se podrán presentar muestras del cerrojo ofrecido, o indicar si el material ofertado es igual a la muestra de que dispone U.T.E. y que para estos efectos está a disposición de los oferentes en el mismo local indicado para la entrega.

De existir diferencia con la muestra y el cerrojo ofertado se deberán aclarar en la oferta.

En caso de presentar muestras, las mismas serán devueltas dentro de los 30 días de realizada la adjudicación, salvo en el caso de la oferta adjudicada que se retendrá la muestra hasta la entrega y aceptación definitiva del material, fecha a partir de la cual se contarán los 30 días para el retiro de la muestra.

Transcurrido el plazo indicado en cada caso, no se tendrá derecho al retiro de las muestras, las que quedarán en poder de esta Administración.

Capítulo 2.3 CONDICIONES QUE DEBERAN CUMPLIR LOS OFERENTES

- a) *El oferente deberá acreditar notoria capacidad técnica y de equipamiento, para ejecutar el suministro objeto de la presente compra.*
- b) *El oferente deberá poseer un stock de materiales y una estructura empresarial que le permita solucionar cualquier inconveniente en forma rápida y eficiente. Para verificar esto se podrá solicitar la realización de una visita a los talleres y depósitos de la empresa.*

Capítulo 2.4 COTIZACIONES

Se deberá cotizar el precio unitario del cerrojo en condiciones plaza.

Capítulo 2.5 ADJUDICACION

Se considerará y evaluará toda la información incluida en la oferta, adjudicándose aquella que resulte más conveniente a los intereses de la Administración.

A tales efectos se tendrá en cuenta:

- *Monto de la oferta.*
- *Características constructivas y materiales utilizados en el cerrojo.*
- *Presentación o referencia a las muestras en poder de U.T.E. y similitud con las mismas.*
- *Plazo de entrega.*

Capítulo 2.6 RECEPCION

UTE se reserva el derecho de efectuar todos los procedimientos inspectivos que estime necesarios, y de acuerdo a lo establecido en el Cap. III.

El resultado de la inspección determinará la aceptación o el rechazo del material. Esto último se hará efectivo en caso de que los cerrojos no cumplan con los requisitos exigidos por este Pliego.

Si durante la inspección se detectaran defectos de fabricación o anomalías, el suministrador podrá proponer reparar o sustituir los correspondientes materiales en falta, requiriendo para ello la autorización de UTE.

Capítulo 2.7 PLAZOS DE ENTREGA

Los materiales adjudicados deberán entregarse en un plazo máximo de 30 días calendario a contar desde la confirmación de la compra.

UTE se reserva el derecho de considerar ofertas con otros plazos de entrega que no se aparten sustancialmente del solicitado.

Capítulo 3. ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Capítulo 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS CERROJOS.

CAJA: Caja en chapa de hierro pintada o galvanizada

FRENTE: Hierro pulido niquelado o bronceado

CERROJO: Bronce pulido o niquelado.

LLAVES: Bronce

BOCALLAVE: Niqueladas. Deben de ser 2 (dos) unidades, uno de colocación horizontal y el segundo de colocación vertical.

El cerrojo respetará los rangos de medidas, indicadas en el croquis adjunto.

Capítulo 4. Inspección de recepción y entrega del material

Capítulo 4.1 INSPECCION DE RECEPCION.

Se hará sobre el 100% de la entrega y se verificará que todos los componentes del suministro cumplan lo establecido en las presentes especificaciones técnicas, el correcto accionamiento de los cerrojos y la intercambiabilidad de las llaves.

Capítulo 4.2 ENTREGA DEL MATERIAL

La entrega del material será en el Depto. Mantenimiento de Estaciones en Rivadavia 1503 y San Martín, se deberá coordinar la entrega por los teléfonos 2209.0940 o 2200.1210 internos 4720, 4721 o 4724.