

PLIEGO COMPRAS DIRECTAS

CAPITULO I

Objeto:

El objeto de esta compra es el suministro y colocación de anclajes para la instalación de líneas de vida temporales sobre los transformadores de potencia de la subestación Punta del Tigre 500 kV.

Ordenamiento de Ítems:

Las ofertas comprenderán el suministro de los siguientes ítems:

ITEM	ARTICULO (descripción)	CANTIDAD (UN)
1	Suministro, instalación y certificación de anclajes químicos para instalación de líneas de vida temporales.	28

La instalación de los anclajes será coordinada con alguno de los siguientes integrantes de la Unidad de Gestión Técnica del Centro Regional de Trasmisión Sur:

Ignacio Perez (098 520 886)
Gastón Badano (091 510 210)
Ezequiel Quevedo (099 269 308)

CAPITULO II – CONDICIONES GENERALES

Forma de cotizar

Solo se aceptarán cotizaciones:

- En condiciones plaza
- Precios firmes, no admitiéndose ajuste de precios
- Por la totalidad de los ítems

Antecedentes del oferente

El oferente deberá proporcionar información acerca de sus antecedentes comerciales. Estos deberán incluir:

- Documentación sobre suministros similares que la empresa haya realizado en los últimos 5 años. En dicha documentación se deberá incluir: Nombre de la empresa, fecha de instalación de los anclajes y responsable de dicha empresa, incluyendo número telefónico para contactarlo.

Requisitos a presentar con la oferta

- Documentación que acredite antecedentes solicitados
- Datos técnicos sobre los anclajes a colocar, deberá contener información sobre dimensiones, peso, materiales de fabricación y capacidad de los mismos.
- Documentación que avale las competencias del oferente sobre la certificación a realizar según normativa EN 795 A1.

Visita a estación

En caso de que el oferente considere pertinente se podrá coordinar una visita a la estación PT5, previo a la instancia de apertura de ofertas.

La subestación Punta del Tigre 500kV está ubicada en Avda. Italia y Berro (continuación de Colonia Wilson), a 6 kilómetros de entrada en Ruta 1, km 39,5 en el departamento de San José.

Para coordinar la visita deberá contactarse con alguno de los siguientes integrantes de la Unidad de Gestión Técnica del Centro Regional de Trasmisión Sur:

Ignacio Perez (098 297 920)
Gastón Badano (091 510 210)
Ezequiel Quevedo (099 269 308)

Condiciones que determinarán el rechazo de la oferta

- 1) Que la empresa no presente información sobre antecedentes de suministros similares realizados en los anteriores 5 años.
- 2) No cumplir el plazo de mantenimiento de oferta (30 días) solicitado en el punto 7 de las Condiciones Generales para Compra Directa.-

Comparación de ofertas

- La comparación de ofertas se realizara por la totalidad de los Ítems

Adjudicación

La adjudicación se realizara por la totalidad de los Ítems solicitados a un único proveedor

Condiciones de entrega

El plazo para el suministro, instalación y certificación de los anclajes será de 30 días hábiles desde el momento en que se dé aviso a la empresa de la adjudicación.

Forma de Pago

El pago se realizará de acuerdo al Punto 13 de las Condiciones Generales para Compras Directas, previa conformidad del área usuaria

CAPITULO III – CONDICIONES TECNICAS

Especificaciones Técnicas

Consiste en suministro e instalación de 28 anclajes, a razón de 2 anclajes por transformador, para los 14 transformadores de la estación. Se instalarán en las paredes laterales que separan los mismos.

El anclaje debe ser del tipo “D” (ver ilustración 1) y no chapas de anclaje deportivas. Los anclajes deberán ser de material acero aleado (forjado). El peso de cada anclaje deberá ser menor de 700 gramos.

La capacidad de los anclajes deberá ser (como mínimo) suficiente para soportar a una persona de 130kg.

La instalación debe ser realizada con anclaje químico, no se admite anclaje mecánico.

El instalador debe comprobar mediante documentación entregada en la oferta, sus competencias para realizar la instalación y posterior certificación. Deberá realizarse la certificación bajo la normativa EN 795 A1. El oferente debe contar con un método certificado y presentar en la oferta la documentación necesaria para avalar el método.

Dentro del monto global de la oferta se deberá incluir una instancia de explicación sobre la correcta utilización de los equipos y también sobre la instalación de las líneas de vida temporales para realizar las tareas.



Ilustración 1: Imagen ilustrativa de anclaje tipo D.

Garantía

El oferente deberá garantizar el correcto funcionamiento del anclaje por un plazo mínimo de un año a partir de su instalación. También estará incluida la garantía contra defectos de fabricación por el mismo plazo.