



SOLICITUD DE COMPRA DIRECTA N° 10059382

Instalación y puesta en funcionamiento en planta Potabilizadora de Paysandú de 2 bombas de vacío de anillo líquido, marca Atlas Copco modelo AWS450 de una sola etapa montadas sobre un skid.

Catálogo de equipos e instrucciones de instalación del fabricante se agregan en pliego adjunto.

Incluir en el servicio cotizado el tablero de arranque de las mismas de acuerdo con las características de los equipos a instalar. Tensión de operación 400 V.

Actualmente existen 2 equipos instalados que deben mantenerse en operación, por lo que la instalación de los nuevos equipos no deberá interferir con el funcionamiento de los equipos existentes.

El oferente deberá indicar en su oferta experiencia en trabajos similares al requerido. El responsable técnico encargado de los trabajos deberá ser un ingeniero con experiencia en equipos de bombeo y electromecánica.

Por consultas enviar mail a: vcestau@ose.com.uy

Fecha de Apertura 26/08/2019

Hora 11:00

Pago: Crédito 60 días.

Técnico Responsable: Ing. Víctor Cestau