



REFERENCIAS

	Tablero General de Baja Tensión
	Tablero de Distribución
	Tablero de Iluminación Exterior
	Tablero de Iluminación de Emergencia

	1 Schuko + 2 tres en línea + 1 americano
	Llave térmica III + 2 TC III + 1 TC III de seg

	Extractor
--	-----------

	Extractor estanco antiexplosivo
--	---------------------------------

	Interruptor bipolar
--	---------------------

	Interruptor bipolar estanco
--	-----------------------------

	Luminaria - 2 tubos fluorescentes de 36 Watt
--	--

	Luminaria antiexplosiva - Incandescente 100 Watt
--	--

	Interruptor unipolar
--	----------------------

	Interruptor unipolar de combinación
--	-------------------------------------

	Luminaria tipo Tortuga - Bajo Consumo 40 Watt
--	---

	Luminaria Emergencia - Fluorescente 18 Watt
--	---

	Luminaria Emergencia - Bajo Consumo 40 Watt
--	---

	Acondicionado de aire - Unidad interior
--	---

	Acondicionado de aire - Unidad exterior
--	---

Nota: Los aires acondicionados deberán ser de 24.000 BTU cada uno



GERENCIA DE SECTOR
ESTUDIOS Y PROYECTOS
GERENCIA DIVISION PROYECTOS Y OBRAS

Policio de la Luz Piso 6 Tel 155 int. 2058

ESQUEMA DE PLANIA DEL EDIFICIO - INSTALACIÓN BT

CONTIENE		N° PLANO		ESCALA	
Esquema de planta del edificio		IBTE_01			
FECHA	TECNICO	DIBUJANTE		LOCALIDAD	
VERSION ORIGINAL Oct. 2014				N/C	
VERSION ACTUAL				SUPERVISOR	
ARCHIVO					