



MARCO	PERFIL DE HIERRO SECCION PNT 2" x 3/16"
HOJA MOVIL	PERFIL L 1" 1/2 x 3/16" CELOSIA 60° Y ZOCALO DE CHAPA Nº 16 ZONA INFERIOR CHAPA PLEGADA
FORMA DE ABRIR	BATIENTE AMBAS HOJAS (SALVO INDICACION EXPRESA, HACIA EL EXTERIOR)
HERRAJE DE MOVIMIENTO	8 BISAGRAS A ROULEMAN 150mm.
HERRAJE DE CIERRE	2 PASADORES DE EMBUTIR, UNO DE PISO, UNO DE TECHO. MANOTON 300x40x4mm. VER NOTA.
ACCESORIOS	MALLA DE ALAMBRE GALV. 6mm EN MARCO DE DOBLE PLANCHUELA DE 5/8 x 1/8 min. ATORNILLADO CON TORNILLOS DE BRONCE
TERMINACIONES	VER NOTA.

NOTA:

Uucc 38025 - incluye 2 manos Antioxido, o poliuretánica

TERMINACIONES:

Uucc 28319 - 0.1m2 pintura Abertura C/Celosia, C/Esmalte (Mínimo 3 Manos)
Uucc 28325 - 0.1m2 pintura Abertura C/Celosia, C/ Poliuretánica (Mínimo 3 Manos)

DIMENSIONES:

Salvo indicación expresa 2.40x2.40m.

A ≥2.00m - ≤3.00m
H ≥2.00m - ≤2.40m

HERRAJES DE CIERRE:(se coordinaran las uucc a utilizar)

Uucc 38200 - pasador tipo UTE para candado o cerradura.
Uucc 38210 - barra antipánico mecánica puerta doble.

CONTROL DE ACCESOS:(se coordinaran las uucc a utilizar)

Orejias para candado
Uucc 34323 - lector banda magnética.
Uucc 34327 - cerradura electromagnética.
Uucc 34329 - barra antipánico horizontal C/contacto eléctrico.
Uucc 34331 - cerradura maestra de contacto eléctrico.
Uucc 34333 - contacto de puerta.
Uucc 34337 - cierre automático de puerta.
Uucc 34339 - pulsador para armado rápido.

La toma de puesta a tierra lleva un bulón de conexión en el marco y uno en la hoja.

UTE

GERENCIA SECTOR
PROYECTOS Y NORMALIZACION
GERENCIA DIVISION REDES DE DISTRIBUCION

Pcio.de la Luz P/5 Tel 2090560 Fax: 2083084 - nordis@ute.com.uy - proymi@ute.com.uy - pcya.red@ute.com.uy

TEMA PUERTA DOBLE DE HIERRO GRANDE (Uucc 38025)			
CONTIENE ABERTURAS TIPO			Nº PLANO 376-T
			ESCALA 1/5/25
FECHA 08/02	TECNICO G.MARZOA	DIBUJANTE A.LASNIER	LOCALIDAD SUPERVISOR ING.C.CARMINATI
ARCHIVO PC102150/X/PLANERA/PLANOS TIPO/376-T			