



CORTE B-B

DETALLE 3



DETALLE 4





CORTE A-A

DETALLE 5
Escala 1:2



NOTA:

Terminación : Hormigón visto sin rebarbas ni oquedades.

Desagüe : El piso tendrá una pendiente mínima del 1 % hacia la cámara separadora.
La ubicación de la misma se definirá en cada caso de acuerdo al proyecto sanitario.

Se funda sobre terreno con σ adm. > 1Kg/cm2.

Granulometría en lecho de piedra : 7 a 10 cm .

Las piezas de fijación del riel a la viga de hormigón serán tacos metálicos expandidos p/hormigón con bulón de acero inoxidable o serán galvanizadas en caliente.

CALIDAD DEL HORMIGON ARMADO

HORMIGON C-200
Para la estructura de 200Kg/cm2 de resistencia media y 130 Kg/cm2 de resistencia característica a la compresión a los 28 días en cilindros normalizados.
Dosificación sugerida :
1 bolsa cemento portland
3 1/2 tachos arena
7 tachos pedregullo
1 1/2 tachos agua

CALIDAD DEL ACERO

TODO ES ACERO TRATADO de 4200Kg/cm2 de tensión de fluencia convencional y 5000Kg/cm2 de tensión de rotura a la tracción. Indicado Ø .

Se conectará toda la armadura a la Malla de Tierra de la Estación.

Las paredes podrán ser de hormigón armado de 12 cm de espesor y doble malla Ø 8 c/20.
en cuyo caso llevará alisado de arena y portland con hidrófugo del lado exterior.

DETALLE 1



DETALLE 2
CONEXION HIERRO ESTRUCTURA A MALLA DE TIERRA



GERENCIA SECTOR PROYECTOS Y NORMALIZACION
GERENCIA DIVISION REDES DE DISTRIBUCION

Pcio de la Luz 7/5 Tel 2090560 Fax: 2083084 - narali@ute.com.uy - proyinf@ute.com.uy - pcyazrec@ute.com.uy

PROYECTO	BASE PARA TRANSFORMADOR DE 30 TONELADAS C/CUBA (RIEL A NIVEL DE SUELO) UUCC 29131
CONTIENE	PLANTA - CORTES - DETALLES
Nº PLANO	298 - 1
ESCALA	1:20 1:2

FECHA	TECNICO	DIBUJANTE	LOCALIDAD
06-02		AYUD. A. MARTINEZ	SUPERVISOR ING. C. CARMINATI
07-02		ANA LASNIER	
ARCHIVO	NTW10015D.XIPI ANFRA/Planos tipo/298B		