



VISTA EXTERIOR



CORTE


ESC. 1:25

TRABA DE SEGURIDAD



ESC. 1:5

PUESTA A TIERRA
BULON EN MARCO



ESC. 1:5

DETALLE A

perfil de hierro

tejido alambre gal.

DETALLE B

chapa plegada
(pieza entera)

ESC. 1:5

DETALLE C
BULON EN HOJA

tejido alambre gal.

puesta a tierra

planchuela
sup. pulida

orificio en extremos
para salida de agua

ESC. 1:5

MARCO	PERFIL DE HIERRO SECCION PNT 2" x 3/16"
HOJA MOVIL	PERFIL L 1" 1/2 x 3/16" CELOSIA 60° Y ZOCALO DE CHAPA N° 16 ZONA INFERIOR CHAPA PLEGADA
FORMA DE ABRIR	BATIENTE AMBAS HOJAS (SALVO INDICACION EXPRESA, HACIA EL EXTERIOR)
HERRAJE DE MOVIMIENTO	8 BISAGRAS A ROULEMAN 150mm.
HERRAJE DE CIERRE	2 PASADORES DE EMBUTIR, UNO DE PISO, UNO DE TECHO. MANOTON 300x40x4mm. VER NOTA.
ACCESORIOS	MALLA DE ALAMBRE GALV. 6mm. , EN MARCO DE DOBLE PLANCHUELA 5/8" x 1/8" MINIMO ATORNILLADO CON TORNILLOS DE BRONCE
UBIC. ABERTURA EN EL VANO	SALVO INDICACIÓN EXPRESA A FILO INTERIOR
TERMINACIONES	VER NOTA

NOTA:

UUCC 38005 - INCLUYE 2 MANOS ANTIOXIDO, O FONDO EPOXI O POLIURETANICA

TERMINACIONES:

UUCC 28319 - 0.1m2 PINTURA ABERTURA C/CELOSIA, C/ESMALTE (MINIMO 3 MANOS)
UUCC 28325 - 0.1m2 PINTURA ABERTURA C/CELOSIA, C/EPOXI O POLIURETANICA (MINIMO 3 MANOS)

DIMENSIONES:

SALVO INDICACION EXPRESA 1.00x2.25m.

A ≥ 0.80m - ≤ 1.20m
H ≥ 2.00m - ≤ 2.40m

HERRAJES DE CIERRE: (SE COORDINARAN LAS UUCC A UTILIZAR)

UUCC 38200 - PASADOR TIPO UTE P/CANDADO O CERRADURA.
UUCC 38205 - BARRA ANTIPANICO MECANICA PUERTA SIMPLE.

CONTROL DE ACCESOS:(SE COORDINARAN LAS UUCC A UTILIZAR)

OREJAS PARA CANDADO
UUCC 34323 - LECTOR BANDA MAGNETICA.
UUCC 34327 - CERRADURA ELECTROMAGNETICA.
UUCC 34329 - BARRA ANTIPANICO HORIZONTAL C/CONTACTO ELECTRICO.
UUCC 34331 - CERRADURA MAESTRA DE CONTACTO ELECTRICO.
UUCC 34333 - CONTACTO DE PUERTA.
UUCC 34337 - CIERRE AUTOMATICO DE PUERTA.
UUCC 34339 - PULSADOR PARA ARMADO RAPIDO.

LA TOMA DE PUESTA A TIERRA LLEVA UN BULÓN DE CONEXIÓN EN EL MARCO Y UNO EN LA HOJA.

UTE GERENCIA SECTOR
PROYECTOS Y NORMALIZACION
GERENCIA DIVISION REDES DE DISTRIBUCION

Pcio.de la Luz P/5 Tel 2090560 Fax: 2083084 - nordis@ute.com.uy - proymi@ute.com.uy - pcya.red@ute.com.uy

TEMA	PUERTA SIMPLE DE HIERRO (UUCC 38005)		
------	--------------------------------------	--	--

CONTIENE	ABERTURAS TIPO	Nº PLANO 373-T	ESCALA 1/5/25
----------	----------------	-------------------	------------------

FECHA	TECNICO	DIBUJANTE	LOCALIDAD
08/02	G.MARZOA	A.LASNIER	SUPERVISOR ING.C.CARMIMATI

ARCHIVO	NTW93790/X/PLANERA/PLANOSTIPO/373-T
---------	-------------------------------------