



CORTE B-B

DETALLE 3



DETALLE 4



DETALLE 5
Escala 1:2





CORTE A-A

NOTA:

Terminación : Hormigón visto sin reborbas ni oquedades.

Desagüe : El piso tendrá una pendiente mínima del 1 % hacia la cámara separadora.
La ubicación de la misma se definirá en cada caso de acuerdo al proyecto sanitario.

Se funda sobre terreno con $\bar{\sigma}$ adm. > 1Kg/cm2.

Granulometría en lecho de piedra : 7 a 10 cm .

Las piezas de fijación del riel a la viga de hormigón podrán ser tacos metálicos expandidos p/hormigón con bulón de acero inoxidable o serán galvanizadas en caliente.

CALIDAD DEL HORMIGON ARMADO

HORMIGON C-200
Para la estructura de 200Kg/cm2 de resistencia media y 130 Kg/cm2 de resistencia característica a la compresión a los 28 días en cilindros normalizados.
Dosificación sugerida :

1 bolsa cemento portland
3 1/2 tachos arena
7 tachos pedregullo
1 1/2 tachos agua

CALIDAD DEL ACERO

TODO ES ACERO TRATADO de 4200Kg/cm2 de tensión de fluencia convencional y 5000Kg/cm2 de tensión de rotura a la tracción. Indicado Ø .

Se conectará toda la armadura a la Malla de Tierra de la Estación.

Las paredes podrán ser de hormigón armado de 12 cm de espesor y doble malla Ø 8 c/20, en cuyo caso llevará alisado de arena y portland con hidrófugo del lado exterior.

DETALLE 1



DETALLE 2

CONEXION HIERRO ESTRUCTURA A MALLA DE TIERRA



DETALLE

EXTREMO VIGA DE RODAMIENTO
PLANTA esc. 1:20



NOTA:
SE COLOCARA EN EL LUGAR DE DESCARGA
Y EN EL MOMENTO DE LLENADO DEL HORMIGON

GERENCIA SECTOR PROYECTOS Y NORMALIZACION
GERENCIA DIVISION REDES DE DISTRIBUCION
Palacio de la Luz P/3 Tel 2090560 Fax 2083084 - nordt@ute.com.uy - provmt@ute.com.uy - pcyared@ute.com.uy

PLANO NORMALIZADO	BASE PARA TRANSFORMADOR DE 30 TON. C/CUBA (SOBREELEVADO) UC29130
TEMA	PLANTA, CORTES, DETALLES
Nº PLANO	358t
ESCALA	1:20/1:2

FECHA	TECNICO	DIBUJANTE	LOCALIDAD
05/02		AYUD. A. MARTINEZ	SUPERVISOR
07/02		ANA LASNIER	ING. C. CARMINATI

ARCHIVO: NTW102150/X/PLANERA/Planos tipo/358t