


ARRIVEE HTA  
DEPUIS FOLIO 02



REP	DESIGNATION	TYPE
1	TRANSFORMATEUR PUISSANCE: 630KVA MAXI TENSION PRIMAIRE: 6.6KV +0V- 2.5% TENSION SECONDAIRE: 440V DIELECTRIQUE: HUILE PRISES ENBROCHABLES FIXES 250A FOURNI ET POSE PAR CLIENT	AC4
2	LIAISON BT EN CABLE SOUPLE H07-RNF 1x240mm <sup>2</sup> CUIVRE 1 CABLES/PHASE 1x240mm <sup>2</sup> CUIVRE 2 CABLES/NEUTRE	
3	TABEAU TUR PROHUTEC 8 DEPARTS NON EQUIPES	
4	TERRE DES MASSES CUVE TRANSFO EN CABLE CUIVRE UI000 R02V 1x50mm <sup>2</sup>	
5	TERRE DU NEUTRE EN CABLE CUIVRE UI000 R02V 1x50mm <sup>2</sup>	