


**NOTA:**  
 Una vez ancladas químicamente las varillas, se deberán dar dos manos de membrana líquida para evitar el ingreso de agua por las nuevas perforaciones. Luego de esperar el tiempo pertinente, se procederán a instalar las platinas o perfiles correspondientes.

**DETALLE B-B**  
 esc 1:30



PNC24 anclado químicamente a pretil existente con  $\phi 12/15$ . Las varillas expuestas deberán ser pintadas con pintura rica en zinc

L1 1/2" x 3/16" soldado a PNC8 y en el otro extremo soldado a platina de e=3/16" y dimensiones 10x10cm anclado químicamente a pretil existente con 2 $\phi 3/8$ ". Las varillas expuestas deberán ser pintadas con pintura en zinc

Proyecto	Revisado	Aprobado-fecha
Ing. Civil Emiliano Vázquez		Ing. Civil Pablo Cáceres
	Central	Dibujo
	FRAY BENTOS CT	
Plano		
3 - Soporte para A.A. Fray Bentos		
SDOC	Código	Rev. Nº
UOIC		Escala
		Fecha
		1/40
		26/01/2024