

<H>C.D.W91973</>

<H>A) OBJETO DEL LLAMADO:</>
Adquisición de un Microohmetro

<H>B) UNIDAD SOLICITANTE:</>
Trasmisión

<H>C) TECNICO/S ADJUDICATARIOS:</>
· Nombre: Atilio Montichelli
· Interno: 6837

<H>D) PERSONA DE CONTACTO EN COMPRAS DIRECTAS:</>
· Nombre: Marikena Orrego,,
· Grupo: 517
· Interno: 1704

<H>E) CONDICIONES DEL LLAMADO:</>
· COMPRA DIRECTA: W91973
· APERTURA: 25.03.2019

<H>F) PROVEEDORES INVITADOS:</>
- VICAS S R L

La compra se publicó en la página web de UTE y en Compras Estatales, cumpliendo de esta manera con el principio de publicidad.

<H>G) OFERTAS PRESENTADAS:</>
- VICAS S R L
- FABLET Y BERTONI S A
- PSS SRL
- MGI SA
- GLISTON SOCIEDAD ANONIMA
- ARTECING S A

<H>H) CRITERIO Y DICTAMEN:</>
Realizado el análisis de admisibilidad formal de las ofertas presentadas al llamado, se concluye que todas las propuestas son válidas.

Realizado el análisis técnico de las mismas, se concluye que:

I) La firma ARTECING S A no cumple técnicamente con lo solicitado en el Pliego de Condiciones.
El microohmetro no mide resistencias en el rango de corriente de 1 A, y de 1,10 y 100m amperes

II),,La firma PSS SRL no cumple técnicamente con lo solicitado en el

Pliego de Condiciones:

El microohmetro no mide resistencias en el rango de corriente 1,10 y 100m amperes.

Además es de hacer notar que los antecedentes presentados en su oferta

no se corresponde a ventas de equipos similares.

III),,La firma FABLET Y BERTONI S A no cumple con lo solicitado en el

Pliego de Condiciones en ninguna de las tres opciones cotizadas.

El microohmetro no mide resistencias en el rango de corriente 1A y de 1

,10 y 100m amperes.

Además es de hacer notar que no presenta en su oferta antecedentes de

ventas de estos equipos.

IV),,La firma GLISTON SOCIEDAD ANONIMA no cumple técnicamente con lo solicitado en el Pliego de Condiciones en ninguna de las dos opciones

ofertadas.

El Microohmetro no mide resistencias en el rango de corriente de 1,10 y

100 m amperes.

Por lo antes expuesto se procede al descarte de las ofertas presentadas

por - FABLET Y BERTONI S A, PSS SRL, GLISTON SOCIEDAD ANONIMA y ARTECING

S A

Con las restantes ofertas se procede a realizar el orden creciente de

precios, el cual se expone a continuación:

<H>DIVISA DE COMPARACION:</> USD DOLARES AMERICANOS

<H><U>OFERENTE	P.COMP.USD	% Var.</></>, ,
- VICAS S R L	8.378,00	
- MGI SA	15.100,00	80,23%

Los precios están expresados en dólares y se deberán incrementar con IVA.

Es de hacer notar que la firma MGI SA no presenta antecedentes de suministros similares.

Tal como se desprende del comparativo que antecede, la oferta presentada por VICAS S R L, resulta ser la más conveniente desde el

punto de vista económico. Del análisis técnico realizado a la misma, se desprende que cumple sustancialmente con los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones.

Es de hacer notar que el precio ofertado se encuentra por debajo de la estimación realizada por la administración para la presente compra

Por lo expuesto, se recomienda la adjudicación de la presente compra a VICAS S R L, según el siguiente detalle:

<H>I) ADJUDICACIÓN:</>

<H>A: VICAS S R L, N° de proveedor 21257146</>, de acuerdo con su oferta y el siguiente detalle:

<U><H>DESCRIPCION	CANT	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL USD </></>
Microohmetro,,	2,,	4.189,00 ,,	8.378,00,,,,

TOTAL A ADJUDICAR SIN IVA: USD 8.378,00

TOTAL A ADJUDICAR CON IVA: USD 10.221,16

TC: 33,466

<H>TOTAL DE LA NEGOCIACION: \$ 342.061,34</>

<H>J) CONDICIONES COMERCIALES:</>

- Plazo de entrega:,,30 días
- Lugar de entrega:,,Sera retirado en el domicilio del proveedor.
- Modalidad de pago: 30 días
- Garantía: 1 año

UT533173 03.04.2019. VIVIANA ISABEL MEDINA