

G.C.003420

VIG27062019

<H>RESOLUCIÓN G.C. N° 034/20</>

<H>VISTO</> que por resolución de la Gerencia de Compras, N° G.C. 033/20, se dispuso la adjudicación a la firma SIEMENS URUGUAY S.A. de la Licitación Abreviada Y52951, cuyo objeto es el suministro de bushings capacitivos (aisladores pasantes) para transformadores de potencia del fabricante ZTR, solicitada por TRA, por el monto de \$ 1.798.530,56 (impuestos incluidos);

<H>RESULTANDO </>que la contratación fue observada por el Contador Delegado del Tribunal de Cuentas de la República por no contar con disponibilidad presupuestal;

<H>CONSIDERANDO:</> I) que el Rubro 3 no cuenta con disponibilidad suficiente para imputar el monto de esta compra;

II) que el 11/12/19 se produjo la explosión del bushing de 150 kV en una unidad del banco 2 de autotransformadores de la subestación Montevideo I 500 kV y la única unidad de repuesto fue utilizada para sustituirlo. Por lo sucedido se agotó el stock de almacén por lo que es necesario reponer stock urgentemente. Además la explosión de un bushing de un transformador en servicio puede implicar una indisponibilidad de varios días y a su vez la falta de repuesto en almacén puede implicar una indisponibilidad de varios meses;

III) El informe de la Sub-Gerencia de Compras y Contrataciones de fecha 28/01/2020;

<H>ATENTO </>a lo establecido en el Art. 114 del TOCAF y a las facultades delegadas al Gerente de Sector Compras por Resolución R.18.-3366 de fecha 13/12/18;

<H>SE RESUELVE;</>

-,,Reiterar el gasto de que se trata.

Pase a sus efectos a la Sub-Gerencia de Sector Compras y
Contrataciones

·
UT533173 10.02.2020. VIVIANA ISABEL MEDINA