

PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

Datos del Proveedor

ACREEDOR PARA PETICION GENERICA
Palacio de la Luz
Montevideo
11800
UY

Nro de Fax 1
Nro Proveedor 201318

Datos de la Peticion / Oferta

Núm. pet-oferta/Fecha
Y100586 / 28.11.2022
Persona de contacto/Tel.
Dana Silva/155 INT21247
Nuestro nº fax
(598) 2200 9326

Nro de Licitacion
Y100586

Montevideo, 19 de diciembre de 2022.-

CIRCULAR N° 4

PROCEDIMIENTO DE COMPRA: **LICITACIÓN ABREVIADA**

GRUPO: **210**

OBJETO: **SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y DE ESPUMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO, SUMINISTROS DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y OBRAS EDILÍCIAS DE ADECUACIÓN EN LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA #CONSTITUCIÓN#.**

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

A) MODIFICAR EL PLIEGO DE CONDICIONES:

En el Punto 4.4.2 - Suministro de Repuestos, del Capítulo 4, de la Parte II, de la Sección III, del Pliego de Condiciones, se agrega el siguiente detalle:

A modo orientativo se indica que los repuestos que se deben contemplar son:

- Rociadores automáticos de cada tipo que se instalen en cantidades según requiere NFPA 13 con sus correspondientes herramientas para ser reemplazados.

Sectores protegidos con hasta 300 rociadores # no menos de 6 rociadores de cada tipo.

Sectores con rociadores entre 300 y 1000 # no menos de 12 rociadores de cada tipo.

Sectores con rociadores por encima de 1000 # no menos de 24 rociadores de cada tipo.

Los rociadores deberán ser provistos en un gabinete metálico con una

PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

lista indicando los rociadores proporcionados, tanto en modelo específico, calificación de temperatura y número mínimo de repuestos.

Se debe proporcionar una llave de rociador, según lo especificado por el fabricante del rociador, en el gabinete para cada tipo de rociador instalado que se usará para la extracción e instalación de rociadores en el sistema.

El gabinete deberá estar instalado en un sector donde la temperatura en ningún momento exceda las temperaturas de techo máximas especificadas (ver tabla NFPA 13:7.2.4.1) para cada uno de los rociadores dentro del gabinete.

Se anexa a la presente Circular, un ejemplo de placa identificatoria para gabinete.

En cuanto al resto de los componentes del sistema, la norma no detalla específicamente qué componentes deben ser contemplados como repuesto, esto lo debe hacer el instalador en función de las especificaciones de los fabricantes de los equipos que suministre.

El detalle de estos repuestos los debe incluir en su propuesta, pero al menos se deberá suministrar:

- 4 Válvulas, una para cada sistema.
- 1 Bomba jockey.
- 1 Presostato.
- Aspersiones para sistema de espuma.
- 4 tramos de Mangueras.
- 4 Punteros para las mangueras.
- Componentes para los tableros eléctricos.
- Componentes para las estaciones de control.

B) ANTE CONSULTA EFECTUADA POR UN POSIBLE OFERENTE SE REALIZA LA SIGUIENTE ACLARACION AL PLIEGO DE CONDICIONES:

PREGUNTA 1: Nuestra consulta refiere al punto 4.4.2 Suministro de Repuestos, de la Sección III del pliego, donde dice:

"De acuerdo al listado suministrado por el Contratista, a los manuales de operación y mantenimiento y a la experiencia del período del Servicio de Mantenimiento, el Contratista entregará a UTE dichos repuestos, los cuales serán nuevos y sin uso. Esta entrega se realizará al momento de finalizar el Servicio de Mantenimiento, Punto 4.4.1 Servicio de Mantenimiento, del presente pliego."

PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

Ya que es muy amplio el criterio a utilizar, ¿podrían darnos una guía de cuántos y de qué tipo de repuestos estamos hablando?

En la visita al lugar de los trabajos se habló de una lista de despiece, con los metros de caños y de qué tipo son los que van a ser utilizados en la obra, podrían incluirla a modo orientativo para poder cotizar lo más cercano a la realidad posible.

RESPUESTA 1: Remitirse a la modificación establecida en el literal A, de la presente Circular.

Saluda atentamente,

Rociadores contenidos en este gabinete			
Identificación del rociador, SIN	Descripción general	Calificación de temperatura, °F	Cantidad de rociadores mantenidos
TY9128	Cobertura extendida, k=25, montante	155	6
VK425	Residencial pendiente confinado	145	6

Emitido: 10/03/05 Revisado

FIGURA A.6.2.9.7.1 Lista de muestra.