

## PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

### Datos del Proveedor

ACREEDOR PARA PETICION GENERICA  
Palacio de la Luz  
Montevideo  
11800  
UY

Nro de Fax 1  
Nro Proveedor 201318

### Datos de la Peticion / Oferta

Núm. pet-oferta/Fecha  
Y100586 / 28.11.2022  
Persona de contacto/Tel.  
Dana Silva/155 INT21247  
Nuestro nº fax  
(598) 2200 9326

Nro de Licitacion  
**Y100586**

Montevideo, 18 de enero de 2023

### CIRCULAR Nº 9

PROCEDIMIENTO DE COMPRA: **LICITACIÓN ABREVIADA**

GRUPO: **210**

OBJETO: **SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y DE ESPUMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO, SUMINISTROS DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y OBRAS EDILÍCIAS DE ADECUACIÓN EN LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA "CONSTITUCIÓN".**

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

#### **A) MODIFICAR EL PLIEGO DE CONDICIONES:**

En el Punto 4.5.1 - Suministro y colocación de barreras anti derrames, del Capítulo 4, de la Parte II "Memoria Descriptiva Particular", de la Sección III, del Pliego de Condiciones, se agrega:

El volumen de aceite de los tanques es de 5.5m<sup>3</sup> y los transformadores contienen 0.7m<sup>3</sup> de aceite.

#### **B) ANTE CONSULTA EFECTUADA POR UN POSIBLE OFERENTE SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES:**

PREGUNTA 1: Sobre las barreras anti derrames, el pliego y los planos no especifican el volumen de aceite de las maquinas que tendrán las barreras anti derrames. Solicito una altura estimada para las barreras.

RESPUESTA 1: Remitirse a la modificación establecida en el Literal A), de la presente Circular, y al Punto 4.5.1 - Suministro y colocación de barreras anti derrames, del Capítulo 4, de la Parte II

## PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

"Memoria Descriptiva Particular", de la Sección III, del Pliego de Condiciones.

La altura dependerá del trazado que realice el oferente.

Saluda atentamente,



**Cra. ALICIA MELGAR**  
JEFA CONTRATACIONES  
SUB. GCIA. COMPRAS Y CONTRATACIONES  
GCIA. DE SECTOR COMPRAS