



08/12/2022

CONSULTAS 2

1 - Rubro, 5.4 Baldosa de caucho en gimnasio, no se encuentran especificaciones al respecto ni ubicación en plano, corresponde cotizar?

[Ver lámina L08-A07 PLANTA PAVIMENTOS](#)

2 - Rubro, 6.2 Canalón en acceso, en lamina Planta Baja General se encuentra texto indicando canalón, en planta de techos el canalón no se encuentra dibujado. ¿Se cotiza? de ser así, se podrá brindar alguna especificación

[El canalón debe cotizarse de 20cm de ancho y 40cm de alto, de chapa plegada calibre 24, prepintada blanca.](#)

[Las bajadas están especificadas en planos de pluviales, son 3 \$\Phi\$ 200.](#)