



16/12/2022

CONSULTAS 4

1 - Se estipula que la viga reticulada debe materializarse con perfilería ARMCO y con un canto no mayor a 70 cms. A nuestro juicio son dos condiciones que puestas de forma concomitante, resultarían incompatibles. La consulta es: Puede utilizarse una altura variable y que en el centro de la viga pueda superarse los 70 cms. manteniendo el canto promedio acotado en este valor ?

No.

Se aclara que los sistemas mencionados son tomados como referencia y se deben respetar los 70cm de altura máxima para pórticos reticulados.

2-Deben cotizarse las dos opciones, reticuladas y alma llena de forma alternativa ?

Si.

La estructura metálica deberá ser diseñada de dos maneras las cuales serán presentadas como opciones en el rubrado:

- 1- Reticulado
- 2- Alma llena

Se enviarán dos planillas de rubros, las mismas se diferencian básicamente en el tipo de estructura:

- Rubrado A – estructura pórticos reticulada
- Rubrado B – estructura de pórticos de alma llena de peralte variable

Los oferentes podrán completar ambas o una de las planillas para la oferta quedando a criterio de la oferente.

3-Pueden ejecutarse los pilares de hormigón armado ?

No.