
Fwd: Solicitud de aclaraciones de la LA 1/2023

De : ARQ. FERNANDO CANO <fcanof@gmail.com>

mar, 24 de ene de 2023 14:09

Asunto : Fwd: Solicitud de aclaraciones de la LA 1/2023

 1 ficheros adjuntos

Para : Compras - Lavalleja - ASSE
<compras.lavalleja@asse.com.uy>

Para o CC : [lindeplc.uy <lindeplc.uy@ccclinde.com>](mailto:lindeplc.uy@ccclinde.com), [ccc.uy <ccc.uy@ccclinde.com>](mailto:ccc.uy@ccclinde.com), Serometal
<serometal@serometal.com.uy>, Técnica - Serometal
<tecnica@serometal.com.uy>, cifecor
<cifecor@gmail.com>, toledotr@adinet.com.uy,
info@primeraposition.com.uy

Sandra

Van más respuesta a consultas relacionadas a Gases Medicinales.
Están copiadas las empresas.

Quedo a las órdenes
Saludos
Fernando

Arq. Fernando Cano
Cel.: 099 61 72 25
fcanof@gmail.com

----- Forwarded message -----

De: **Fernando Javier Romare Alvarez - ASSE** <fernando.romare@asse.com.uy>

Date: mar, 24 ene 2023 a las 10:41

Subject: Re: Solicitud de aclaraciones de la LA 1/2023

To: ARQ. FERNANDO CANO <fcanof@gmail.com>, Arq. José Erro <jose.erro@asse.com.uy>

Buenos días

Contesto las consultas entrelineas

- ***Si se aceptarán bombas de vacío que trabajen con aceite, y si tienen preferencia entre paletas rotativas lubricadas o de garras lubricadas.***
Se solicitan bombas de anillo liquido a base de sello de agua por motivo del bajo mantenimiento que necesitan y que son económicas
- ***Respecto a la cantidad de tomas de gases medicinales (en el pliego indican 12 pero en los planos figuran 11 unidades de cada gas)***
son 11 unidades de cada gas, hubo un error en la memoria
- ***Respecto a la cantidad de tomas de eléctricas que deberán tener los poliductos, que ya las cantidades varían en la memoria del pliego y en el capítulo VI del pliego.***
Se debe respetar lo indicado en el plano de eléctrica (son 4 tomas)
- ***Aclaración de la expresión de los diámetros de la cañería en los planos, si son nominales o exteriores.***
Son nominales, los diámetros indicados de 1/4" se cambian por 3/8"
- ***Tal como se mencionó en la visita, solicitamos nos confirmen que toda la instalación eléctrica será parte de un subcontrato independiente, incluyendo el tablero en la sala de bombas, apto para la nueva potencia.***
confirmado, toda la instalación eléctrica sera realizada por el subcontrato de eléctrica

- **Aclaración sobre las válvulas de corte indicadas en el plano, si éstas deben estar contenidas en una caja embutidas en los muros o si quedarán sobre el cielorraso con un registro de acceso.**
Solo las válvulas generales del sector van sobre cielorraso con registro, el resto de las cajas van embutidas en muros
- **Respecto a la central de llamados de enfermería, solicitamos nos informen si debe cotizarse como un precio independiente opcional o si se debe incluir dentro de la cotización base.**
Se debe respetar el rubrado que se publico en la pagina.
- **Solicitamos se envíen o publique los planos en autocad para facilitar el metraje.**
Se envía adjunto

Saludos, Fernando Romare

De: "ARQ. FERNANDO CANO" <fcanof@gmail.com>
Para: "Fernando Javier Romare Alvarez, ASSE" <fernando.romare@asse.com.uy>
CC: "Arq. José Erro" <jose.erro@asse.com.uy>, "Compras - Lavalleja - ASSE" <compras.lavalleja@asse.com.uy>
Enviados: Miércoles, 18 de Enero 2023 15:15:45
Asunto: Fwd: Solicitud de aclaraciones de la LA 1/2023

Fernando, ¿cómo estás?
Te reenvío mail de una de las empresas de gases medicinales (PRIMERA POSICIÓN S.A.)
La mayoría de las consultas ya fueron en el otro mail.

Quedo a la espera de tus comentarios.
Gracias, saludos
Fernando

Arq. Fernando Cano
Cel.: 099 61 72 25
fcanof@gmail.com

----- Forwarded message -----

De: **Compras - Lavalleja - ASSE** <compras.lavalleja@asse.com.uy>
Date: mié, 18 ene 2023 a las 13:19
Subject: Fwd: Solicitud de aclaraciones de la LA 1/2023
To: ARQ. FERNANDO CANO <fcanof@gmail.com>

Buenas tardes, re envió consultas realizadas por la empresa Primera Posición.

Saludos, Sandra.

De: "compras" <compras.lavalleja@asse.com.uy>
Para: "cbonino" <cbonino@primeraposicion.com.uy>
Enviados: Miércoles, 18 de Enero 2023 13:16:33
Asunto: Re: Solicitud de aclaraciones de la LA 1/2023

Recibido.

Saludos, Sandra.

De: cbonino@primeraposicion.com.uy
Para: "compras" <compras.lavalleja@asse.com.uy>
CC: "Manon Lamela, Primera Posición S.A" <mlamela@primeraposicion.com.uy>, "Enrique Urtet

Primera Posición" <eurtet@primeraposicion.com.uy>

Enviados: Martes, 17 de Enero 2023 15:52:19

Asunto: Solicitud de aclaraciones de la LA 1/2023

Buenas tardes,

Por intermedio de la presente solicitamos se aclaren las siguientes consultas respecto a la Licitación Abreviada 1/2023 correspondiente a la instalación completa del sistema de gases medicinales por cañerías para el sector de salas de internación:

- Si se aceptarán bombas de vacío que trabajen con aceite, y si tienen preferencia entre paletas rotativas lubricadas o de garras lubricadas.
- Respecto a la cantidad de tomas de gases medicinales (en el pliego indican 12 pero en los planos figuran 11 unidades de cada gas)
- Respecto a la cantidad de tomas de eléctricas que deberán tener los poliductos, que ya las cantidades varían en la memoria del pliego y en el capítulo VI del pliego.
- Aclaración de la expresión de los diámetros de la cañería en los planos, si son nominales o exteriores.
- Tal como se mencionó en la visita, solicitamos nos confirmen que toda la instalación eléctrica será parte de un subcontrato independiente, incluyendo el tablero en la sala de bombas, apto para la nueva potencia.
- Aclaración sobre las válvulas de corte indicadas en el plano, si éstas deben estar contenidas en una caja embutidas en los muros o si quedarán sobre el cielorraso con un registro de acceso.
- Respecto a la central de llamados de enfermería, solicitamos nos informen si debe cotizarse como un precio independiente opcional o si se debe incluir dentro de la cotización base.
- Solicitamos se envíen o publique los planos en autocad para facilitar el metraje.

Desde ya muchas gracias.

Saludos

Arq. Carolina Bonino

Jefe del Dpto. de Cálculo y Desarrollo



Primera Posición S.A.

Cno. Carrasco N°6020 Montevideo-Uruguay

Tel: 2600 2201 - 2601 8597 - 2600 1895

Fax: 2604 4551

cbonino@primeraposicion.com.uy

www.primeraposicion.com.uy

--

