



Montevideo, 02 de febrero 2023

**Licitación Abreviada 2/2023**  
**Equipamiento para Facultad de Ciencias**

**NOTA ACLARATORIA N°3**

Consultas :

a) En lámina C01 se indica un zócalo de aluminio. Entendemos que no se pueden colocar porque no tendrían "respaldo"; o sea el C01 está colocado sobre pallets.. y seguramente no conformen un buen respaldo para colocar el zócalo. Por favor aclarar si van o no; y en caso de que si indicar detalle de colocación.

b) Consulto lo siguiente ya que hay discrepancia en las planillas con respecto a: C05, C06 Y C07, en los dibujos técnicos marca como que los laterales son cerrados en OSB pero en el render se muestran abiertos , por cual nos guíamos?

c) Aclaración Color de C01

Respuestas

a) Deberán tener zócalos por cuestiones sanitarias.  
Para ello en los los pallets que tengan el lateral sin cerrar se debe colocar pieza de similar características para poder colocar el zócalo de aluminio

b) Deben de guiarse por el render (C05, C06 Y C07)

c) Se aclara que la terminación de la puerta C04 no será decolor negro (sino rojo) al igual que los matonoes

Arq. Virginia Delgado  
UdelaR|DGA|Facultad de Ciencias