

PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

Datos del Proveedor

ACREEDOR PARA PETICION GENERICA
Palacio de la Luz
Montevideo
11800
UY

Nro de Fax 1
Nro Proveedor 201318

Datos de la Peticion / Oferta

Núm. pet-oferta/Fecha
Y101006 / 27.02.2023
Persona de contacto/Tel.
Sofía Larralde/155 INT21667
Nuestro nº fax
(598) 2200 9326

Nro de Licitacion
Y101006

Montevideo, 14 de marzo de 2023.-

CIRCULAR N° 2

PROCEDIMIENTO DE COMPRA: **LICITACION ABREVIADA**

GRUPO: **210**

OBJETO: **CONSTRUCCIÓN DE DESAGÜES EN SUBESTACIÓN DE TRASMISIÓN PUNTA DEL TIGRE 500KV.**

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

ANTE CONSULTA EFECTUADA POR UN POSIBLE OFERENTE SE REALIZA LA SIGUIENTE ACLARACION AL PLIEGO DE CONDICIONES:

PREGUNTA 1:

¿Es posible el suministro y colocación de otros sistemas de canales prefabricados (de otros materiales) que cumplan con los mismos requisitos de uso que los solicitados en el pliego de condiciones?

RESPUESTA 1:

No es posible el suministro de otro sistema Solo se aceptará el sistema descrito en el Punto III.3.2 del Capítulo III - Condiciones Técnicas, de la Sección III, del Pliego de Condiciones, es decir: "canal prefabricado de polipropileno modificado con rejilla de fundición dúctil, con una carga de rotura D-400".

Saluda atentamente,