

ANEXO IV

MEMORIA DESCRIPCITVA DE ROCIADORES

SISTEMA DE ROCIADORES DE RESPUESTA RAPIDA:

Se solicita el proyecto ejecutivo para la instalación de un sistema hidráulico de Rociadores de Respuesta Rápida para el Sub suelo, de acuerdo a las siguientes normas en su última edición:

- NFPA 13 (Standard for the Installation of Sprinklers Systems)
- NFPA 25 (Standard for the Installation, Testing and Maintenance of Water Based Fire Protection Systems)

Se plantea el Proyecto y cálculo hidráulico de un sistema de rociadores de respuesta rápida (QR), el cual deberá ser alimentado por un sistema de bombeo y tablero de comando correspondiente. A los efectos de la Reserva de incendio se utilizará una única reserva de incendio para los sistemas de BIEs y Rociadores.

El adjudicatario deberá realizar proyecto de todo el sistema incluyendo equipos de bombeos, tablero de comando, reserva de incendio, cañería de sistema, rociadores, válvulas y todos aquellos elementos que corresponda.