

Montevideo, 24 de mayo de 2023

Con relación a la Concurso de Precios N° **5618-2023** – ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO Y GESTIONES PARA LA HABILITACIÓN ANTE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS (D.N.B) DEL LOCAL DE BPS ATYR MATRIZ, UBICADO EN LA CALLE SARANDI 570 DE MONTEVIDEO, corresponde informar:

## **CONSULTA DE EMPRESA PROYECTO PCI Y RESPUESTAS DE SECTOR UNIDAD DE SEGURIDAD**

### **Consulta -**

De acuerdo al pliego y la visita realizada, la instalación de rociadores como sustituto de la compartimentación vertical es una medida a la cual se solicitará excepción.

La compartimentación vertical es una medida exigida, aun si se elimina el uso del subsuelo.

Dada la ocupación del edificio declarada en pliego, es fundamental contar con sistemas que contemplen la seguridad de las personas (ocupación de 680 personas).

Con este escenario, no existen argumentos técnicos que aseguren que será de recibo las excepciones planteadas y por tanto, la instalación de rociadores resulta necesaria.

Los costos de proyecto de rociadores automáticos, se incluyen en esta instancia o serán recotizados por la empresa adjudicada, ¿en caso de que no sea aprobada la excepción?

### **Respuesta**

- Se deberá realizar la cotización obligatoria del Proyecto de Rociadores para el Sub suelo del edificio.
- A tales efectos se modificó el Anexo I de cotización (se sustituye en anterior por el adjunto).
- Se adjunta Anexo IV con especificaciones del proyecto de rociadores solicitado.

Y en relación a la modificación del Anexo I (planilla de cotización), la evaluación del factor económico se realizará de la siguiente forma:

### **Factor Económico (Máximo 60 puntos)**

A aquella empresa que oferte el menor precio según la cotización realizada en el Anexo I (**Precio total**), el BPS le asignará el 100% de los puntos correspondientes al factor económico (60p). El resto de las ofertas admisibles recibirán puntos decrecientes (regla de tres inversa) de acuerdo al orden de precios.