



Montevideo, 19 de mayo de 2023.-

Licitación Abreviada 25/2023: "Adquisición de Insumos de Hardware"**Consulta:**

Por medio de la presente solicitamos se nos respondan las siguientes consultas para realizar una cotización adecuada a sus necesidades.

- Ítem 2** - No se indica el largo de los caños solicitados, solo se indica la cantidad de estos.
- Ítem 4** - La estanqueidad del toma alcanza con IP40 o precisan IP67 ? Se entiende que son para 230 volt, de color azul, es correcto ?
- Ítem 6** - En la aclaración subida a la web de ARCE se indica "con llave TQ", pero en el pliego original si indica que se solicita una caja "para 2 tomas y llave TQ" Agradecemos se confirme si debe incluir la "llave TQ" y de ser así indicar el amperaje, la cantidad e polos y el poder de corte mínimo aceptado bajo la norma IEC60898.
- Ítem 8** - Indicar el poder de corte mínimo aceptado según la norma IEC 60898 y si se evaluara la calidad bajo algún otro criterio.
- Ítem 9** - No se indica el largo de los conductores solicitados.
- Ítem 10** - Las jabalinas deberán incluir el conector ?
- Ítem 13** - Se solicita el jack + el módulo hueco que es soporte para la instalación an las cajas tipo Richi (o AVE) o son para otro tipo de cajas porta jack ?
- Ítem 17** - Estos deberán ser compatibles con las cajas tipo RICHI ?
- Ítem 19** - La medida de los ductos es excluyente o podrán admitir medidas cercanas como 25 x 25 o 25 x 30 si el precio y calidad le son convenientes ?
- Ítem 20** - Las bobinas solicitadas son de 1000 pies (305mts) ? se valorará la calidad de los conductores ? Admiten cables de aluminio recubiertos de cobre o solo aceptan de cobre macizo ?
- Ítem 37 y 38** - Aceptarán patchcords categoría 6 si el precio es conveniente ? Aceptarán que sean de cable de aluminio recubierto de cobre o solo aceptan de cobre macizo ?
- Ítem 40** - La descripción nos resulta incompleta para poder cotizar. Diámetro ? Largo ?

Respuesta:

- Ítem 2** - 120 caños por 50 mm o 2 pulgadas de diametro de 1.5 metros c/u.
- Ítem 4** - Sí, alcanza con ipv4 y si son para 230 volt.
- Ítem 6** - Solo precisamos la caja para 2 tomas y llave TQ, las llaves estan en el item 8 y aclara que son de 2 polos 16 amp.
- Ítem 8** - 6KA.
- Ítem 9** - Son 150 metros.
- Ítem 10** - Sí, se precisa conector.
- Ítem 13** - No son solo parta AVE.
- Ítem 17** - Si debe ser compatibles con tipo Richi.
- Ítem 19** - Si podemos admitir ese tipo de medidas.
- Ítem 20** - Solo de cobre macizo.
- Ítem 37 y 38** - Aceptarán que sean de cable de aluminio recubierto de cobre o solo aceptan de cobre macizo / Solo categoría 5 y de cobre macizo.
- Ítem 40** - De 4 mm o 6 mm.

Licitaciones DGES