

## MEMORIA DE ABERTURAS INTERNACIÓN MEDICINA.

Establecimiento: **Centro Departamental de Paysandú.**

Obra: **Reimpermeabilización y Reparaciones Internación Medicina. Aberturas Nuevas.**

Departamento: **Paysandú.**

*El mortero de toma, mortero impermeable, los revoques grueso y fino, serán de acuerdo a lo expresado en MEMORIA DESCRIPTIVA Y CONSTRUCTIVA PARTICULAR para reimpermeabilización y reparaciones internación de medicina.*

### **CAPITULO V.- OBRAS DE ALBAÑILERÍA**

#### **Artículo 2.- MUROS Y TABIQUES**

2.7, 2.8.- ANTEPECHOS, DINTELES Y JAMBAS.

*En los vanos que se cambian aberturas (cant.14): verificará el estado de los antepechos, dinteles y jambas existentes que se mantienen, que no haya filtraciones, humedad y/o fisuras. Si esto sucediera se deberá efectuar la reparaciones correspondientes, deberá rehacerse o reparar. En los casos en que la fisura sea demasiado grande se deberá coser con una malla de metal desplegado y sobre la misma se harán las capas de revoque correspondientes. En caso que sea necesario se consultará a la D. de O. El mortero de reparación en aberturas al exterior antepechos, dinteles y jambas, mortero de arena y cemento Portland, incorporando hidrófugo.*

2.9.- COLOCACIÓN DE MARCOS

*Los marcos irán amurados con grapas de amure u otra fijación de acuerdo a la abertura y a las indicaciones específicas para la misma. El amure deberá ser con un mortero de arena y cemento portland aditivado con hidrófugo si es al exterior. En caso de que se indique se amurará con poliuretano proyectado y selle con silicona estructural.*

### **CAPITULO IX.- CARPINTERIA METALICA**

#### **Artículo 4- MATERIALES Y CONDICIONES DE EJECUCIÓN.**

CARPINTERÍA DE ALUMINIO – Se respetará estrictamente lo indicado en las planillas.

*-Se considerará perfilería, serie y tipo de vidrios indicados en planillas adjuntas. Si existiere alguna contradicción, se consultará a la Dirección de Obra.*

*Las medidas se verificarán en obra.*

### **CAPITULO X VIDRIOS Y ESPEJOS**

#### **Artículo 5 - CONDICIONES PARTICULARES**

*Todas las aberturas nuevas llevaran vidrio tipo SGG COOL – LITE ST 120, acristalamiento doble.*

**CAPITULO XII.- ACCESORIOS.**

**Artículo 2- GUARDACAMILLA, BARRAS DE AYUDA Y OTROS.**

**2.2- CORTINAS:**

*Todas irán 10 cm. sobre dintel y 30 cm. debajo de antepecho.*

*Se colocará cortinas de Brin color natural con argollas metálicas a colgar en barra de aluminio de Ø1 1/2" y largo 10 cm más a cada lado de la abertura . En abertura AI1 (cant.10) y AI2 (cant. 4).*