



Ministerio  
**de Transporte  
y Obras Públicas**

Montevideo, 30 de mayo de 2023.

## **CE 22/2023 CONTRAPISO DE HORMIGÓN ARMADO EN EDIR**

### **CONSULTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES**

En la memoria habla de una terminación con helicóptero. Pero en la visita se habló de una terminación rústica. Me gustaría que me confirmen si se debe de pasar el helicóptero y en caso afirmativo si se debe aplicar cuarzo o algún material similar.

**La terminación se ejecutará con helicóptero y endurecedor superficial.**