

Salto, 25 de mayo de 2023.

Sres. Adquirentes del Pliego de Condiciones

EXP. Nº 20858/2023

Presente

Con respecto a la Licitación Abreviada para la "COMPRA DE LUMINARIAS PARA MUNICIPIOS" tramitada según Expediente Nº 20858/2023 se notifica a Ud. las siguientes aclaraciones al Pliego de condiciones:

**CONSULTA 1: De acuerdo al pliego "oferente deberá ofertar un tipo de luminaria que se adapte a su desempeño para la iluminación con las características fotométricas particulares para este tipo de ambiente de zona urbana".- Se solicita se indique el ancho de calzada a iluminar ( en caso de haber varios anchos indicar todos ) y el tipo de diseño solicitado ( diseño 1 , 2 o 3 u otro diseño )**

|                                      | <b>Diseño 1</b> | <b>Diseño 2</b> | <b>Diseño 3</b> |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Iluminancia Zona de Empalme (lx)     | 37              | 33              | 26              |
| Iluminancia Zona de Tramo Recto (lx) | 26              | 23              | 15              |
| Iluminancia Zona de Transición (lx)  | 15              | 15              | 15              |
| Uniformidad media                    | >0.50           | >0.50           | >0.50           |
| Uniformidad extrema                  | >0.25           | >0.25           | >0.25           |
| Uniformidad total                    | >0.40           | >0.40           | >0.40           |
| Uniformidad longitudinal             | >0.70           | >0.70           | >0.70           |
| Coefficiente TI                      | <10%            | <10%            | <10%            |

*Respuesta 1: 10 Mts. de ancho de la calzada los puntos de distancia entre poste y poste son de 25 Mts. (LOS ESCENARIOS SON VARIABLES)*

**CONSULTA 2 - Se consulta si la potencia debe ser rigurosamente 65 W o el oferente puede proponer la potencia de acuerdo al escenario a iluminar.**

*Respuesta: La potencia máxima es de 60 Watts. la mínima de 50 Watts.*

**CONSULTA 3 - A los efectos de realizar diferentes escenarios se solicita que además de los anchos de calzada solicitados en la consulta 1, se indique si existe una interdistancia máxima y mínima deseada entre columnas.**

Respuesta: Interdistancia minima 25 Mts. y maximo 30 Mts.

**CONSULTA 4 - Se solicita se aclare si la luminaria debe cumplir con una mínimo de lúmenes/watt**

*Respuesta 4: Estos datos se encuentran en la foja 3 del pliego*

**CONSULTA 5- Para luz fria que temperatura exacta están requiriendo?**

*Respuesta 5: 4500K mínimo*

Of. de Licitaciones

Intendencia de Salto