

**Consulta:**

Estimados Sres:

Buenas tardes:

Solicitamos nos confirmen respecto al Ítem N° 50 (Grupo Construcción Seca) Si se trata de Polietileno Alta Densidad como detalla el pliego

Ya que en nuestra basta experiencia el material utilizado en esta área es Polietileno Baja Densidad.

**Respuesta:**

Acorde a la consulta realizada el equipo técnico, resuelve y aclara que el polietileno a utilizar como barrera de vapor para cielorrasos, deberá ser de alta densidad.