



FUERZA AEREA URUGUAYA

SERVICIO DE ABASTECIMIENTO.

DIVISION LICITACIONES.

FECHA

11 de agosto de 2023

REFERENCIA

Licitación Abreviada

N°

147/2023

1. **REMITE:** División Licitaciones

TELEFAX: 22 27 50 22

2. **E-Mail:** divisionlicitaciones@fau.mil.uy

3. **Dirección:** Av. Pedro de Mendoza No. 5553

HORARIO: 08.00 a 14.00

TEXTO: Referente al llamado a Licitación Abreviada N° 147/2023 cuyo Objeto es el "Acondicionamiento eléctrico de edificio principal de Servicios de Sensores Remotos Aeroespaciales", se recibieron las siguientes consultas:

CONSULTAS Y ACLARACIONES:

- 1) ¿La obra se puede realizar por industria y comercio?
R: Si. La obra puede realizarse por industria y comercio o abrir obra y aportar leyes sociales. En caso de ser por industria y comercio en la oferta en línea aparecerá en el ítem de leyes sociales valor 0 y en observaciones se aclarará que es por industria y comercio.
- 2) ¿La cantidad de líneas y puestas se encuentran contabilizadas?
R: La contabilización será a cargo de los oferentes.
- 3) ¿Se debe incluir el cambio de puestas (tomas, interruptores, puntos de iluminación y alargues)?
R: No.
- 4) ¿Se cuenta con unifilar del tablero TD?
R: No. Ese tablero se mantiene sin modificaciones.
- 5) ¿Los tableros pueden sobresalir de la pared?
R: Si.
- 6) ¿El poder de corte de los Interruptores monoblock de 85 KA pueden ser de menor valor?
R: Si. Los que dicen 85 KA y 25KA, podrán ser mínimo de 36 KA.
- 7) ¿Los tableros pueden ser de PVC?
R: Si.
- 8) ¿Bajo qué Norma deben ser el poder de corte de los interruptores?
R: Para los DIN Capacidad de corte 10kA acorde a IEC 60898-1:220V AC 50/60Hz, y para los Monoblock Capacidad de corte 36kA acorde a IEC 60947-2.
- 9) ¿Se deben sustituir las líneas debajo del piso técnico en la sala de PA?
R: No.
- 10) ¿Hasta dónde comprende la sustitución de líneas?
R: Desde tableros a tableros y desde tableros a puestas embutidas, no incluyen las líneas exteriores al edificio.
- 11) ¿Se puede contar con un lugar para dejar en depósito materiales?
R: Si.
- 12) ¿Se pueden utilizar los servicios higiénicos de la Unidad?
R: Si.

EL OFICIAL DE LA DIVISIÓN LICITACIONES.

CAP.(AV.)

RICARDO ROLIN.