



FUERZA AEREA URUGUAYA
SERVICIO DE ABASTECIMIENTO.
DIVISION LICITACIONES.

FECHA	22 de agosto de 2023
REFERENCIA	Licitación Abreviada
N°	149/2023

1. **REMITE:** División Licitaciones
2. **E-Mail:** divisionlicitaciones@fau.mil.uy
3. **Dirección:** Av. Pedro de Mendoza No. 5553

TELEFAX: 22 27 50 22
HORARIO: 08.00 a 14.00

TEXTO:


Referente al llamado a Licitación Abreviada N° 149/2023 cuyo Objeto es la "Sustitución de cañería de abastecimiento de agua en la Compañía masculina de la B.A.III", luego de realizada la visita se recibieron las siguientes consultas:

CONSULTAS Y ACLARACIONES:

Consulta 1- Se colocará un perfil "C" en vertical como tutor para el caño que baja desde el tanque, éste irá desde el pilar de hormigón hasta el triángulo que arriostra las patas del tanque.

Consulta 2- ¿En el tramo de cañería horizontal colgada del techo se colocan grapas?

R- Prever grapas con anclaje al techo para los tramos de cañerías de las duchas ubicados en las entradas a las mismas. Se deberán colocar grapas que agarren los dos caños y de ahí al techo, (se adjunta fotos de los sectores y de la grapa a modo de referencia)



Consulta 3- ¿Se reponen los calefones?

R: No

Consulta 4- ¿Desde y hasta dónde se sustituye el caño de Ø110?

R: Desde el punto de corrosión debajo del tanque de agua aéreo y hasta la brida que existe antes de ingresar al muro exterior.

Consulta 5- ¿Cuál es el horario de trabajo?

R: El horario es de 8 a 16 horas.

Consulta 6- ¿Se debe prever lugar para guardado de herramientas y obrador?

R: Se pueden utilizar las instalaciones aledañas como obrador y guardado de herramientas.

Consulta 7- ¿Se deberá rubrar?

R: Si como lo indica la memoria. En este caso se consideraría rubrar los distintos diámetros de caño y todos los ítems que se consideren como por ejemplo rosetas, cañillas, etc.

Consulta 8- ¿Qué tipo de canilla se colocarán en las duchas y lavatorios?

R: Se colocarán canillas con volante de ¼ vuelta.

Consulta 9- ¿Se necesita plan de seguridad y Prevencionista?

R: Si. Se deberá considerar en la oferta Prevencionista.

Consulta 10- ¿Se podría adjuntar plano con cotas?

R: Se adjunta plano con cotas para su cotización.

