



FUERZA AEREA URUGUAYA
SERVICIO DE ABASTECIMIENTO.
DIVISION LICITACIONES.

FECHA	16 de agosto de 2023
REFERENCIA	Licitación Abreviada
Nº	146/2023

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. REMITE: División Licitaciones | TELEFAX: 22 27 50 22 |
| 2. E-Mail: divisionlicitaciones@fau.mil.uy | HORARIO: 08.00 a 14.00 |
| 3. Dirección: Av. Pedro de Mendoza No. 5553 | |

TEXTO:

Referente al llamado a Licitación Abreviada Nº 146/2023 cuyo Objeto es la "Impermeabilización parcial del techo del hangar del Servicio de Mantenimiento", luego de realizada la visita se recibieron las siguientes consultas:

CONSULTAS Y ACLARACIONES:

- 1) ¿La oferta a presentar será por los 1.000 m2 e indicando precio por m2?
pudiendo Uds. usar por ejemplo lo que se subió en la aclaración que son aprox. 800 m2
R) Se deberá cotizar según lo establecido en la memoria, que son 1000 m2 y a su vez indicar el precio por metro cuadrado.
- 2) La consulta es ya que no hay rubrado, sino un cuadro el que indica:
R) La empresa deberá realizar un rubrado sencillo en función de los trabajos
- 3) 2 ítems: ítem 1-impermeabilización 1000 m2.
R) Si
- 4) Ítem 2-LLSS por 1000m2
R) Si
- 5) En la memoria indica que la membrana a utilizar sea de 44kg y cumpla norma unit 1059/2000, la norma se refiere a membrana con revestimiento geotextil y no con aluminio (1058/2000).
¿Podrían aclarar qué tipo de membrana específica se cotizará?
R) En las respuestas correspondientes a la vista de obra, se adjuntó planos y una memoria que se eliminó el cumplimiento a dicha Norma, la membrana tiene que ser de aluminio de 44 Kg por rollo

EL OFICIAL DE LA DIVISION LICITACIONES.

CAP. (AV.)

RICARDO ROLIN.

