



FUERZA AEREA URUGUAYA
SERVICIO DE ABASTECIMIENTO.
DIVISION LICITACIONES.

FECHA	5 de setiembre de 2023
REFERENCIA	Licitación Abreviada
Nº	150/2023

1. REMITE: División Licitaciones	TELEFAX: 22 27 50 22
2. E-Mail: divisionlicitaciones@fau.mil.uy	
3. Dirección: Av. Pedro de Mendoza No. 5553	HORARIO: 08.00 a 14.00

TEXTO:

Referente al llamado a Licitación Abreviada N° 150/2023 cuyo Objeto es la "Reforma de alojamiento para la División Cuartel General", luego de realizada la visita se recibieron las siguientes consultas:

CONSULTAS Y ACLARACIONES:

1) Los calefones mencionados en la memoria; ¿Se deberán suministrar?

En caso de que sí, ¿De qué características deben ser?

R) Los calefones no se suministrarán ni colocarán.

2) En relación al aire acondicionado que figura en los planos de eléctrica: ¿Se deberá colocar únicamente la previsión para su alimentación?

En caso de que no, ¿Qué características deberá cumplir el equipo?

R) Se proveerá solo la alimentación. No se deben suministrar los equipos.

3) En los planos de sanitaria no se indican los desagües de los Aires Acondicionados: ¿Deberán ser tenidos en cuenta?

R) No se tendrá en cuenta los desagües de los equipos, ya que serán instalados en una pared hacia el exterior.

4) ¿El M2 (muro que está en contacto directo con las duchas), será de placa de yeso o de placa cementicia?

R) El M2 podrá ser realizado con placa cementicia, a la cual previamente a la colocación del revestimiento se le deberá impermeabilizar con un mortero cementicio impermeable. Al igual que en el M1 correspondiente al lateral de la ducha.

OFICIAL DE LA DIVISION LICITACIONES.
CAP. (AV.)
RICARDO ROLIN.

