

PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

Datos del Proveedor

ACREEDOR PARA PETICION GENERICA
Palacio de la Luz
Montevideo
11800
UY

Nro de Fax 1
Nro Proveedor 201318

Datos de la Peticion / Oferta

Núm. pet-oferta/Fecha
P101482 / 23.08.2023
Persona de contacto/Tel.
Andrea Peralta/155 INT21249
Nuestro nº fax
(598) 2200 7569

Nro de Licitacion
P101482

Montevideo, 26 de setiembre de 2023

CIRCULAR N° 4

PROCEDIMIENTO DE COMPRA: LICITACIÓN PÚBLICA

GRUPO: 330

OBJETO: **SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL PALACIO DE LA LUZ.**

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

ANTE CONSULTA EFECTUADA POR UN POSIBLE OFERENTE SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES:

PREGUNTA 1:

En virtud de las aclaraciones solicitadas y respondidas en la circular n°2 en compras estatales, surgen dudas respecto a la forma en que se debería ejecutar el servicio de limpieza de vidrios en altura.

Teniendo en cuenta la estructura y porte del edificio, podrían indicarnos mediante qué método se realiza al día de hoy la limpieza de vidrios exteriores?

En la circular n°2 se indica que no cuentan con anclaje, en éste caso, no queda clara el método a utilizarse.

RESPUESTA 1:


Actualmente las tareas de limpieza de fachada se están realizando en modalidad de TAPC (Técnicas de Acceso y Posicionamiento con Cuerdas).

La metodología de trabajo, los equipos a utilizar y tendido de cuerdas e instalaciones auxiliares que se requieren son referenciadas en EPSH (Estudio y Plan de Seguridad e Higiene) de la empresa posible oferente, esta deberá gestionar las metodologías (anclajes (previa consulta con UTE para su colocación), estructuras auxiliares con cuerdas u otros) para realizar las tareas en forma

PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

segura para los operarios y los terceros ajenos a la tarea.

Saluda atentamente,


Sr. SEBASTIÁN ALONZO
Jefe de Contrataciones
Gerencia de Sector Compras


Cra. MÓNICA RAMÍREZ QUIROGA
A/C GERENCIA SECTOR COMPRAS