



FUERZA AEREA URUGUAYA

SERVICIO DE ABASTECIMIENTO.

DIVISION LICITACIONES.

FECHA	20 de octubre de 2023
REFERENCIA	Compra Directa Ampliada
N°	2360/2023

1. **REMITE:** División Licitaciones

TELEFAX: 22 27 50 22

2. **E-Mail:** divisionlicitaciones@fau.mil.uy

3. **Dirección:** Av. Pedro de Mendoza No. 5553

HORARIO: 08.00 a 14.00

TEXTO:

Referente al llamado a Compra Directa Ampliada N° 2360/2023 cuyo Objeto es la "Acondicionamiento eléctrico del Hangar del Servicio de Mantenimiento", luego de realizada la visita técnica el Departamento Técnico realiza las siguientes aclaraciones sobre las consultas efectuadas en la misma:

CONSULTA Y ACLARACIONES:

1) 1) **¿Se admite la utilización de aluminio en lugar de cobre en la línea subterránea?**

R: Si, mientras se tenga en cuenta la caída de tensión por distancia.

2) **¿La línea subterránea se puede ejecutar aérea?**

R: Si, a partir del tablero TB, y teniendo en cuenta las distancias para las postaciones de acuerdo a la Normativa de UTE.

3) **¿Las protecciones diferenciales se pueden ejecutar instalando Relés diferenciales con toroides?**

R: Si.

4) **¿En taller de pintura, se puede alimentar el tablero TD3 desde el tablero TD4?**

R: Si.

5) **¿En taller de pintura, la línea de iluminación 1 se puede conectar al tablero TD2?**

R: Si.

6) **¿En sala de compresor, se puede ejecutar la puesta a tierra en una caja de superficie adosada al piso?**


R: Si.

7) **¿En carpintería se puede llevar el ducto por la parte superior y realizar la bajada a los tableros?**

R: Si.

8) **¿Hay posibilidad de suministrar planos en Autocad para determinar las distancias?**

R: No, se suministrará el plano de planta en PDF, con cotas. Al momento de adjudicar la obra se podrá entregar planos en dwg a la empresa adjudicataria.



EL JEFE DE LA DIVISION LICITACIONES.

NICOLÁS FAGUNDEZ