

Consultas 03 – Licitación Abreviada “Plaza Mondragón”

- 1- ¿Qué tipo de vegetación se requiere ubicar? Espumilla h mínima 2m.
- 2- Confirmar la abertura A6 corrediza 80x40 que figura en planta pero no en planillas. La misma corresponde a la abertura del baño es corrediza de aluminio anolock negro
- 3- Explicar H2 ya que las plantas no coinciden con la planilla de herrería. Son dos rejas la de acceso a la plaza y la de acceso al baño. En la planilla solos esta cambiado el nombre.
- 4- Especificar revestimiento para SSHH. El revestimiento del baño será cerámico color claro a definir, dimensiones aprox. 30x60 hasta una altura aprox. de 2.1m
- 5- ¿Qué debemos cotizar en "bancos de hormigón realizados en sitio"? Las bases para los mismos y su colocación están contemplados en otros rubros. En dicho rubro se cotizara todo lo relacionado ese tipo de banco