

Paysandú, 02 de Febrero de 2024.-

COMUNICADO 1:

**Licitación Abreviada N° 2023 73 “CONSTRUCCIÓN DE AULA MOVIL
PARA CENTRO CAIF, LOCALIDAD DE PORVENIR, CIUDAD DE
PAYSANDÚ”.**

Con respecto a Licitación de asunto se realiza la siguiente aclaración:

Consulta 1:

¿Se debe considerar construcción de viga de H° de cerramiento hacia la calle en fachadas sur y oeste como figura en planos, pero no en rubrado?

Respuesta:

Si se debe considerar, el costo del mismo se prorateara en el rubro 3.1- Bases de hormigón (ver Nota, página 31 Memoria Descriptiva y Constructiva)

Consulta 2:

¿Se debe retirar y reubicar el equipo de Aire Acondicionado existente en fachada del CAIF?

Respuesta:

El aire acondicionado situado en la fachada oeste del Caif debe moverse en el mismo muro sobre la cubierta nueva. El costo del mismo se prorateara en el rubro 14 -Instalación aire acondicionado (ver Nota, página 31 Memoria Descriptiva y Constructiva).


NOELLA SATURNO
ENCARGADA DE
OFICINA DE COMPRAS