

Durazno, 26 de enero del 2024

**REF.: LICITACIÓN ABREVIADA N° 02/2024
“TECHADO PARA VERTEDERO DE SARANDÍ DEL YÍ”**

ACLARACIÓN I:

Consulta N°1.1

Queremos solicitar una prórroga.

Respuesta N°1.1

Para este llamado se dará prórroga hasta el día LUNES 05/04/2024 para su apertura correspondiente a la misma hora y lugar y en dicha fecha.

Consulta N°1.2

Solicitamos detalle del paquete estructural requerido

Respuesta N°1.2

El paquete estructural tanto de platea y pavimento de hormigón será conformado por la sub-base de tosca CBR>60% de aproximadamente 30 cm, base de toscamento al 100% de espesor 15 cm, y carpeta de hormigón de 15 cm clase VII de resistencia característica mínima de 250 kg/cm², medido en probetas cilíndricas a los 28 días de edad.

Aclaración N°1.1

Será responsabilidad de la empresa la estimación del máximo movimiento de suelo necesario a efectos de conformar el terraplén de taludes no mayor a 1:0,5 (relación H:V). Debiéndose considerar las protecciones necesarias por efecto de erosión de taludes. No se aceptarán adicionales de obra por movimiento de suelo.

**Asesores Técnicos.
Departamento de Obras.
Intendencia Departamental de Durazno.**